
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
XXXXX—
XXXX
(Проект, первая редакция)
(ИСО 19900:2013)

Нефтяная и газовая промышленность

СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫЕ МОРСКИЕ

Общие требования

(ISO 19900:2013,
Petroleum and natural gas industries —
General requirements for offshore structures, MOD)

Настоящий проект не подлежит применению до его утверждения

Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г. Волгограде на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ФГУП «Стандартинформ»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»

3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___» _____ 20__ г. № _____

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 19900:2013 «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Общие требования» (ISO 19900: 2013 «Petroleum and natural gas industries – General requirements for offshore structures, MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru).

© Стандартинформ, 2019

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	7
2	Нормативные ссылки	7
3	Термины и определения.....	8
4	Обозначения.....	14
5	Сокращения	15
6	Основные требования и условия.....	15
6.1	Общая часть	15
6.2	Основные требования	15
6.3	Живучесть.....	16
6.4	Планирование	16
6.5	Долговечность, техническое обслуживание и инспектирование.....	16
6.6	Опасности.....	17
6.7	Анализ рисков	17
6.8	Основные положения проектирования	17
6.8.1	Общие сведения	17
6.8.2	Специальные технические условия	18
6.9	Требования к техническому обслуживанию	18
6.10	Эксплуатационные требования	18
6.10.1	Наличие обслуживающего персонала	18
6.10.2	Направления скважин и стояки подводных трубопроводов	18
6.10.3	Требования к расположению оборудования и материалов.....	18
6.10.4	Перевозка персонала и материалов	18
6.10.5	Колебания и вибрации	19
6.11	Дополнительные требования	19
6.12	Местоположение и ориентация	19
6.13	Конструктивные решения	19
6.13.1	Общие сведения	19
6.13.2	Клиренс.....	20
6.13.3	Зона переменного смачивания.....	20
6.13.4	Защита от коррозии	20
6.13.5	Системы позиционирования плавучих сооружений	20
6.13.6	Остойчивость и деление на отсеки МНГС.....	20
6.13.7	Морские операции	20
6.14	Окружающие условия	21
6.14.1	Гидрометеорологическая информация	21
6.14.2	Активные геологические процессы	23
6.14.3	Геотехническая информация.....	24
6.15	Строительство и эксплуатация.....	24
6.16	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж	25
7	Уровни воздействия сооружения	25
7.1	Общая часть	25
7.2	Категории обеспечения безопасности персонала	26
7.3	Категории последствий опасных событий.....	27
7.4	Определение уровня воздействия МНГС.....	28
8	Принципы проектирования по предельным состояниям.....	28
8.1	Предельные состояния	28
8.1.1	Общие сведения	28
8.1.2	Категории предельных состояний	29

8.1.3	Основное предельное состояние (ULS)	29
8.1.4	Предельное состояние по критерию пригодности к нормальной эксплуатации (SLS) 29	
8.1.5	Предельное состояние по критерию усталостной прочности (FLS)	29
8.1.6	Особое предельное состояние (ALS)	29
8.2	Проектирование.....	30
8.2.1	Общие конструктивные требования	30
8.2.2	Расчетные ситуации	30
9	Базовые переменные	30
9.1	Общая часть	30
9.2	Нагрузки.....	30
9.2.1	Общая часть.....	30
9.2.2	Постоянные нагрузки.....	30
9.2.3	Переменные нагрузки	31
9.3	Сопротивления	32
9.3.1	Общие сведения	32
9.3.2	Свойства материалов и грунтов.....	32
9.3.3	Геометрические параметры	32
10	Проектирование по коэффициентам надежности	32
10.1	Принципы	32
10.2	Нагрузки и их сочетания	33
10.2.1	Нормативные значения.....	33
10.2.2	Репрезентативные значения	33
10.2.3	Расчетные значения.....	34
10.2.4	Сочетания нагрузок.....	34
10.3	Свойства материалов и грунтов	34
10.3.1	Нормативные значения.....	34
10.3.2	Расчетные значения.....	35
10.4	Геометрические параметры	35
10.4.1	Репрезентативные значения	35
10.4.2	Расчетные значения.....	35
10.5	Значения коэффициентов надежности	36
10.5.1	Общие сведения.....	36
10.5.2	Основное предельное состояние	36
10.5.3	Предельное состояние по критерию пригодности к нормальной эксплуатации	36
10.5.4	Предельное состояние по критерию усталостной прочности	36
10.5.5	Особое предельное состояние	37
10.6	Анализ надежности МНГС	37
11	Модели и анализ.....	37
12	Управление качеством	37
12.1	Общая часть	37
12.2	Распределение ответственности.....	38
12.3	Система менеджмента качества	38
12.4	План контроля качества.....	39
12.4.1	Общие сведения.....	39
12.4.2	Квалификация персонала.....	39
12.4.3	Инспектирование материалов и оборудования.....	39

12.4.4	Инспектирование при изготовлении.....	39
12.4.5	Инспектирование установки	40
12.5	Инспектирование в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта	40
12.6	Регистрация данных и документация	40
12.6.1	Общие сведения	40
12.6.2	Конструктивные расчеты.....	41
12.6.3	Отчеты о нагрузке масс и положении центра тяжести	41
12.6.4	Документация, связанная с контролем изготовления	41
12.6.5	Чертежи и спецификации	41
13	Оценка текущего технического состояния действующих морских нефтегазопромысловых сооружений.....	41
13.1	Общая часть	41
13.2	Оценка текущего технического состояния конструкций действующих морских нефтегазопромысловых сооружений	42
13.2.1	Общая часть	42
13.2.2	Эксплуатационные и технические требования	42
13.2.3	Условия окружающей среды	42
13.2.4	Регистрация данных обследования, технического обслуживания и ремонта	43
13.3	Оценка нагрузок	43
13.4	Оценка сопротивлений	43
13.5	Последствия отказа элементов и систем	43
13.6	Усталость материалов МНГС	43
13.7	Снижение негативных последствий	43
A.1	Калибровка коэффициентов надежности	44
A.2	Надежность.....	44
A.2.1	Общие положения	44
A.2.2	Надежность и вероятность аварийной ситуации	44
A.2.3	Надежность систем и элементов	44
A.2.4	Единственные и множественные причины	45
A.2.5	Вероятность аварийной ситуации и безопасность персонала.....	45
A.2.6	Кривые опасностей	45
A.2.7	Вероятностный анализ.....	46
A.2.7.1	Общая часть	46
A.2.7.2	Описание моделей.....	46
A.2.7.3	Описание параметров.....	46
A.2.7.4	Комбинации и последствия воздействий	47
A.3	Рекомендации по применению анализа и моделей.....	47
A.3.1	Общие положения	47
A.3.2	Анализ прочности МНГС.....	47
A.3.3	Испытание методом физического моделирования	47
A.3.4	Планирование модельных испытаний.....	48
A.3.5	Неопределенности расчетной модели	48
A.3.6	Испытание прототипов.....	48
	Библиография	49

Введение

Настоящий стандарт разработан в дополнение комплекса действующих национальных стандартов в области морской нефтегазодобычи, устанавливающих требования к проектированию и строительству морских нефтегазопромысловых сооружений.

Формирование комплекса стандартов по морским нефтегазопромысловым сооружениям, в соответствии с основами национальной стандартизации и принципами гармонизации документов национальной системы стандартизации с международной, осуществляется на основе применения международных стандартов, отражающих передовой зарубежный опыт, лучшие мировые практики и современные методики проектирования. При этом для повышения научно-технического уровня комплекса национальных стандартов, учета особенностей объекта и аспекта стандартизации, которые характерны для Российской Федерации в силу климатических и географических факторов, а также для учета накопленного отечественного опыта проектирования, строительства и эксплуатации морских нефтегазопромысловых сооружений, техническое содержание национальных стандартов модифицировано по отношению к применяемым международным стандартам.

При разработке настоящего национального стандарта также использована модифицированная форма применения международного стандарта, которая определена необходимостью внесения технических отклонений, изменения структуры и их идентификации.

Целью разработки настоящего стандарта является обеспечение безопасности при выполнении работ по строительству морских нефтегазопромысловых сооружений на континентальном шельфе (в том числе замерзающем), в территориальном море и внутренних водах Российской Федерации, за счет установления требований и принципов в отношении планирования, проектирования и проведения морских операций.

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 19900:2013 «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Общие требования» (ISO 19900: 2013 «Petroleum and natural gas industries – General requirements for offshore structures») и разработан в развитие требований нормативных положений основополагающего ГОСТ Р 54483-2011 (ИСО 19900:2002) «Нефтяная и газовая промышленность. Платформы морские для нефтегазодобычи. Общие требования».

Положения, учитывающие особенности национальной стандартизации и специфику национальной практики в области проектирования и строительства морских нефтегазопромысловых сооружений, проведения морских операций по строительству, приведены в дополнительных структурных элементах 6.7 Анализ рисков 6.8.2 Специальные технические условия 6.13.4 Защита от коррозии и терминологических статьях: 3.3 «авария», 3.11 «вред», 3.15 «грунтовое основание», 3.26 «мобильное морское нефтегазопромысловое сооружение», 3.30 «нагрузка», 3.37 «опорная часть», 3.39 «основание», 3.39 «отказ», 3.44 «придонный газ», 3.59 «стационарное морское нефтегазопромысловое», 3.70 «эксплуатирующееся на плаву МНГС», 3.71 «эксплуатирующееся на морском дне МНГС».

Эти дополнительные положения заключены в рамки из тонких линий. Пункт 6.7 добавлен в целях учета требований национальной экономики в части решения задач предупреждения и уменьшения опасности аварий для жизни людей и их здоровья, ущерба имуществу и окружающей среде, пункт 6.8.2 добавлен в соответствии с требованиями пункта 5 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 в части разработки специальных технических условий для разработки проектной документации на объекты капитального строительства, пункт 6.13.4 добавлен для учета при проектировании актуальных вопросов защиты конструкций морских нефтегазопромысловых сооружений от коррозии. Терминологические статьи добавлены, поскольку определяемые термины находят применение в настоящем стандарте.

В целях улучшения понимания пользователями некоторых положений настоящего национального стандарта, а также для учета требований российских нормативных правовых актов, нормативно-технических документов и отечественной специфики проектирования, строительства и эксплуатации морских нефтегазопромысловых сооружений в текст внесены изменения и дополнения, выделенные полужирным курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сооружения нефтегазопромысловые морские. Общие требования

Petroleum and natural gas industry.
General requirements for offshore structures

Дата введения – (год-месяц-число)

1 Область применения

Настоящий национальный стандарт распространяется на морские нефтегазопромысловые сооружения, устанавливаемые на континентальном шельфе (в том числе на акваториях с ледовым режимом), в территориальном море и внутренних водах Российской Федерации.

Стандарт устанавливает общие принципы проектирования и оценки состояния морских нефтегазопромысловых сооружений, подверженных воздействию известных или предполагаемых нагрузок. Эти общие принципы действуют по всему миру по отношению ко всем типам морских нефтегазопромысловых сооружений и ко всем типам материалов (сталь, бетон и алюминий).

В настоящем стандарте содержатся принципы проектирования, учитывающие последовательные этапы строительства (изготовление, транспортировку и установку), эксплуатации морского нефтегазопромыслового сооружения на протяжении его расчетного срока службы и вывод из эксплуатации. В целом эти принципы также применимы к проведению обследования или модернизации действующих морских нефтегазопромысловых сооружений.

Настоящий стандарт применим к проектированию морских нефтегазопромысловых сооружений в целом, включая конструкции опорных частей, верхних строений и фундаментов.

При проектировании, строительстве, эксплуатации морских нефтегазопромысловых сооружений под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства в дополнение к требованиям настоящего стандарта следует выполнять требования [1]-[3].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ ISO 10417-2014 Нефтяная и газовая промышленность. Системы скважинных предохранительных клапанов. Проектирование, установка, эксплуатация и восстановление. Общие технические требования

ГОСТ ИСО 19902:2007 (проект) Нефтяная и газовая промышленность. Стационарные стальные морские сооружения

ГОСТ ИСО 19903:2006 (проект) Нефтяная и газовая промышленность. Стационарные бетонные морские сооружения

ГОСТ Р ИСО 2394-2016 Конструкции строительные. Основные принципы надежности

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 55311-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности

ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем

ГОСТ Р 57123-2016 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Проектирование с учетом сейсмических условий

ГОСТ Р 57148-2016 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Проектирование и эксплуатация с учетом гидрометеорологических условий

ГОСТ Р 57555-2017 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Верхние строения

ГОСТ Р 58036-2017 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Контроль нагрузки масс при проектировании и строительстве

ГОСТ Р -2018 (проект) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Морские операции

ГОСТ Р -2018 (проект) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Системы позиционирования плавучих сооружений

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по **ГОСТ Р 55311**, **ГОСТ Р 55506**, **ГОСТ Р 57148**, **ГОСТ Р 57123**, **ГОСТ Р 57555**, **ГОСТ Р 58036**, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аварийная ситуация (accidental situation): Эксплуатационная ситуация, во время которой реализуется авария.

Пример – Падение вертолета, столкновение с судном, пожар, взрыв и т. д.

[ГОСТ Р 57555-2017, статья 3.1]

3.2 аварийное событие (accidental event): Непредвиденное или случайное событие, рассматриваемое в аварийной расчетной ситуации.

Примечания

1 Аварийные события в настоящем стандарте ассоциируются с существенным выбросом энергии, например, навал судов, пожары, взрывы. Аварийные события могут возникнуть с обеспеченностью $1 \cdot 10^{-3}$ (период повторяемости 1 раз в 1 000 лет).

2 Менее серьезные аварии можно ожидать на протяжении расчетного срока службы морских нефтегазопромысловых сооружений, например, падающие грузы, навал судов малой энергии. Это кратковременные события и рассматриваются в рамках эксплуатационных ситуаций.

3.3 авария (emergency): Опасное техногенное происшествие, приводящее к причинению вреда жизни и здоровью людей, разрушению конструкций, нарушению производственного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде.

3.4 анализ надежности морских нефтегазопромысловых сооружений (structural reliability analysis): Вероятностный метод определения возможности возникновения отказов.

3.5 аномальная ситуация (abnormal situation): Эксплуатационная ситуация, во время которой возникают воздействия с аномальными значениями.

Пример – Аномальная ситуация (в том числе сейсмические явления) может возникнуть в течение года с обеспеченностью $1 \cdot 10^{-3}$ - $1 \cdot 10^{-4}$.

[ГОСТ Р 57555-2017, статья 3.3]

3.6 аномальное значение (abnormal value): Расчетное значение параметра высокой интенсивности, используемое при проверках по особому (чрезвычайному) предельному состоянию.

[ГОСТ Р 57148-2016, статья 3.1]

3.7 базовая переменная (basic variable): Физические величины, характеризующие воздействия, влияния окружающей среды, свойства материалов, грунтов и геометрические параметры.

[ГОСТ Р ИСО 2394-2016, статья 3.2.18]

3.8 базовый период (reference period): Период времени, используемый как основа для определения номинальных значений базовых переменных и/или аварийных воздействий.

3.9 верхнее строение (topside): Конструкции и оборудование, установленные на опорную часть, обеспечивающие функционирование морского нефтегазопромыслового сооружения по его назначению.

3.10 воздействие (action): Явление, вызывающее внутренние силы в элементах конструкции.

[ГОСТ Р 54483-2011, статья 3.6]

3.11 вред (harm): Физический ущерб или урон здоровью, имуществу или окружающей среде.

3.12 вспомогательный элемент (appurtenance): Часть конструкции, которая устанавливается для облегчения монтажа, реализации доступа или обеспечения защиты.

3.13 вывод из эксплуатации (decommissioning): Мероприятия по ликвидации морских нефтегазопромысловых сооружений после завершения разработки месторождения, включающие: прекращение добычи, ликвидацию скважин, демонтаж всего технологического оборудования, трубопроводов, конструкций верхнего строения и опорной части

3.14 готовность к эксплуатации (fit-for-service): Выполнение требований конструктивной целостности и эксплуатационных требований.

3.15 грунтовое основание (foundation soil): Донные грунты в естественном состоянии или насыпные материалы, воспринимающие нагрузку от установленных морских нефтегазопромысловых сооружений.

3.16 долговечность (durability): Способность морского нефтегазопромыслового сооружения или его конструктивного элемента выполнять свою функцию на протяжении его расчетного срока службы.

3.17 зона периодического смачивания (splash zone): Участок морского нефтегазопромыслового сооружения, который находится в зоне воздействия волн и колебаний уровня моря.

3.18 калибровка (calibration): Процесс определения коэффициентов надежности с использованием анализа надежности конструкции и целевых показателей надежности.

3.19 категория обеспечения безопасности персонала (life-safety category): Классификация, используемая для идентификации применимого уровня обеспечения безопасности персонала для морского нефтегазопромыслового сооружения.

3.20 категория последствий опасных событий (consequence category): Классификация, используемая для идентификации последствий для окружающей среды, экономической деятельности и безопасности персонала в результате аварии на морском нефтегазопромысловом сооружении.

3.21 клиренс (clearance): Расстояние по вертикали между уровнем поверхности воды или льда в период экстремальных воздействий окружающей среды и самой нижней частью конструкции верхнего строения, которая не рассчитывается на воздействие волнения и ледяных образований.

[ГОСТ Р 57555-2017, статья 3.9]

3.22 конструктивная система (structural system): Совокупность находящихся во взаимодействии и воспринимающих нагрузки элементов.

3.23 конструктивная целостность (structural integrity): Способность морского нефтегазопромыслового сооружения выполнять свое функциональное назначение в течение расчетного срока службы, обеспечивая безопасность, эксплуатационную надежность, целевую пригодность и долговечность.

3.24 конструктивный элемент (structural component): Физически различимая часть конструкции.

Пр и м е р – Колонна, поперечина, упрочненная плита, узел соединения трубчатых элементов, швартовные канаты и натяжные связи, гравийные заполнители, фундаментные сваи и анкерные плиты, но не грунт, а также двигатели для удержания сооружений, их системы контроля и электропитания.

Пр и м е ч а н и е – В настоящем документе элемент может представлять собой сборочно-монтажную единицу.

3.25 конструкция (structure): Комбинированное сочетание соединенных элементов.

3.26 ледовое пропахивание (ice gouge): Внедрение в морское дно или удаление части грунта с морского дна ледовым образованием.

Пр и м е ч а н и е – Ледовое пропахивание также часто называют ледовой эрозией.

3.27 мобильное морское нефтегазопромысловое сооружение (mobile offshore structure): Эксплуатирующееся на плаву или на морском дне морское нефтегазопромысловое сооружение, размещаемое на месторождении только на период проведения временных работ (геолого-разведочных, буровых, сервисных, строительного-монтажных и др.), проектирование которого осуществляется в соответствии с требованиями международных классификационных обществ.

3.28 морское нефтегазопромысловое сооружение (offshore structure): Стационарное или мобильное сооружение, предназначенное для выполнения работ, связанных с освоением морского месторождения углеводородов.

3.29 морской (offshore): Расположенный в воде на некотором удалении от берега.

Пр и м е ч а н и е – Синоним «расположенный в прибрежной зоне».

3.30 нагрузка (load): Механическое воздействие, мерой которого является сила, характеризующая величину и направление этого воздействия и вызывающая изменения напряженно-деформированного состояния конструкции морского нефтегазопромыслового сооружения и грунтового основания.

3.31 надежность (reliability): Способность конструкции сохранять в определенный период времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, технического обслуживания, строительства и транспортировки.

П р и м е ч а н и я

1 Функции в настоящем стандарте понимаются в соответствии с терминологической статьей 3.57.

2 Если применяется к предельным состояниям, надежность выражается в виде вероятности превышения значений предельных состояний.

3 Определенный период времени составляет чаще всего один год.

4 Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность или определенные сочетания этих свойств.

3.32 направление (conductor): Внешняя колонна обсадных труб скважины.

3.33 номинальное значение (nominal value): Значение, полученное по результатам фактических измерений.

3.34 нормальные условия (normal conditions): Постоянные, переменные воздействия и воздействия окружающей среды, связанные с условиями эксплуатации морского нефтегазопромыслового сооружения.

П р и м е ч а н и е – Нормальные условия иногда называют устойчивыми условиями.

3.35 нормативное значение (characteristic value): Значение, устанавливаемое нормативными документами или принятое по репрезентативному значению.

3.36 опасное событие (hazardous event): Ситуация, возникающая, когда угроза воздействует морскому нефтегазопромысловому сооружению.

Пример – Волны, воздействующие на морское нефтегазопромысловое сооружение, айсберг, воздействующий на морское нефтегазопромысловое сооружение, чрезмерный вес верхнего строения, добавленный к морскому нефтегазопромысловому сооружению, навал судов, оползень вблизи от якорей (свай).

3.37 опорная часть (support structure): Опирающееся на морское дно или плавучая конструкция, предназначенная для установки верхнего строения и обеспечивающая устойчивость против внешних воздействий.

3.38 ориентация конструкции (structure orientation): Положение конструкции в плане относительно фиксированного направления (истинного или географического севера).

3.39 отказ (failure): Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элементов или систем морского нефтегазопромыслового сооружения.

3.40 оценка готовности к эксплуатации (fitness-for-service assessment): Технический анализ, выполняемый для подтверждения того, что морское нефтегазопромысловое сооружение в целом или его элемент, испытавшие отклонения от проекта, готово к эксплуатации.

П р и м е ч а н и е – Отклонения могут включать ухудшение или повреждение, продление расчетного срока службы и иные изменения и модификации конструкции или ее проекта.

3.41 пластичность (ductility): способность материала получать остаточные деформации без разрушения и сохранять их после снятия нагрузки.

3.42 повторяемость (return period): Период времени, между повторяющимися событиями.

Примечание – Обычно используется значение повторяемости, измеряемое в годах для природных событий. Повторяемость в годах равна ежегодной вероятности возникновения события.

3.43 предельное состояние (limit state): Состояние, при котором морское нефтегазопромысловое сооружение в целом или его элементы перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям (расчетным критериям), требованиям при производстве работ (строительстве) или находятся в состоянии, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Примечание – Превышение предельного состояния может рассматриваться как отказ в отношении выполнения заявленной функции, хотя в зависимости от расчетной ситуации отказ может быть локальным или глобальным, временным или постоянным.

<p>3.44 придонный газ (shallow gas): Газ, содержащийся в грунтах и локализующийся на разных гипсометрических уровнях вблизи донной поверхности.</p>
--

3.45 проверка верности проектных решений (design verification): Подтверждение того, что результат воздействия на морское нефтегазопромысловое сооружение в расчетной ситуации не превышает соответствующих расчетных сопротивлений.

3.46 размыв (scour): Перемещение грунтов морского дна от воздействия льда, волн, течений и работы движителей судов.

3.47 расчетная ситуация (design situation): Учитываемый в расчете комплекс условий, определяющий расчетные требования к морскому нефтегазопромысловому сооружению.

3.48 расчетное значение (design value): Нормативное значение, умноженное (или поделенное) на соответствующий коэффициент надежности.

3.49 расчетное сопротивление (design resistance): Нормативное сопротивление, умноженное или поделенное на соответствующий коэффициент надежности (безопасности).

3.50 расчетные критерии (design criteria): Количественные определения, описывающие условия, которые должны выполняться для каждого предельного состояния.

3.51 расчетный срок службы (design service life): Принятый период времени, в течение которого морское нефтегазопромысловое сооружение будут использовать по назначению с предусмотренным техническим обслуживанием.

3.52 результат воздействия (action effect): Последствия воздействий нагрузок на конструктивные элементы сооружения.

3.53 репрезентативное значение (representative value): Одно из множества значений, наиболее близко характеризующее необходимый параметр, используемый при расчетах по предельным состояниям.

3.54 руководство по эксплуатации (operations manual): Руководство, содержащее описание эксплуатационных характеристик, процедур и возможностей морского нефтегазопромыслового сооружения и сопутствующих основных систем.

3.55 самоподъемная плавучая буровая установка (self-elevating floating drilling unit, jack-up): *Мобильное морское нефтегазопромысловое сооружение, эксплуатирующееся на морском дне, оснащенное подъемными механизмами, предназначенными для установки его плавучего корпуса в рабочем положении над поверхностью воды на колоннах, опирающихся на грунт морского дна.*

3.56 система позиционирования с натянутыми якорными линиями (taut-line mooring): Система, в которой непрерывное удержание плавучих сооружений относительно заданной точки обеспечивается за счет упругой деформации якорных линий.

3.57 система управления конструктивной целостностью (structural integrity management system): Структурированный метод, состоящий из последовательного многоступенчатого процесса, включая оценку результатов, целью которого является обеспечение расчетного срока службы и функционирование морского нефтегазопромыслового сооружения.

3.58 сопротивление (resistance): Способность морского нефтегазопромыслового сооружения или его элемента выдерживать результаты воздействия.

3.59 стационарное морское нефтегазопромысловое сооружение (fixed structure): Эксплуатирующееся на плаву или на морском дне морское нефтегазопромысловое сооружение, размещаемое на весь период эксплуатации месторождения, проектирование которого осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

3.60 стояк (райзер) (riser): Трубопровод, используемый для соединения оборудования подводного обустройства с морским нефтегазопромысловым сооружением.

3.61 увеличенный срок службы (extended service life): Период, превышающий расчетный срок службы.

Примечание – Увеличенный срок службы включает этапы, когда морское нефтегазопромысловое сооружение не используется по назначению (этап между прекращением эксплуатации и выводом из эксплуатации).

3.62 угроза (hazard): Ситуация или событие, способное повлечь ущерб.

Примечание – Ущерб включает травмирование персонала, ущерб окружающей среде, имуществу и/или обществу.

Пример – *Сильное волнение, ветер, ураганы, землетрясения, айсберги, неустойчивое основание, чрезмерный вес верхнего строения, движение судов, коррозия и повторяющиеся воздействия и т. д.*

3.63 управление конструктивной целостностью (structural integrity management): Последовательный многоступенчатый процесс, целью которого является обеспечение целостности и функционирования морского нефтегазопромыслового сооружения на протяжении расчетного срока его службы.

Примечание – Как правило, ступени включают сбор данных, оценку данных, разработку стратегии инспекций, разработку и исполнение программы инспекций и последующие работы по устранению последствий.

3.64 уровень воздействия (exposure level): Классификация, используемая для формулирования требований, предъявляемых к морским нефтегазопромысловым сооружениям с учетом обеспечения безопасности персонала и последствий аварийных ситуаций.

3.65 ухудшение состояния (deterioration): Процесс, который отрицательно воздействует на конструктивную целостность с течением времени

Примечание – Ухудшение состояния может быть вызвано естественными процессами химических, физических или биологических воздействий, включая коррозию, суровые природные воздействия, аварийные события, повторяемые воздействия, вызывающие усталостные повреждения, износ в результате эксплуатации, неправильную эксплуатацию и обслуживание морского нефтегазопромыслового сооружения.

3.66 функциональные характеристики (performance): Способность морского нефтегазопромыслового сооружения или его элемента выполнять определенные требования.

Примечание – Указанные требования включают требования к конструктивной целостности и функциональным возможностям.

3.67 целевая пригодность (fit-for-purpose): Соответствие требованиям действующих нормативных документов в части обеспечения общей целостности, безопасности эксплуатации и охраны окружающей среды.

3.68 эксплуатационная надежность (robustness): Способность конструкции выдерживать аварийные и аномальные ситуации без получения повреждений, которые непропорциональны их причине.

[ГОСТ Р 57555-2017, статья 3.22]

3.69 эксплуатирующая организация (owner, operator): Представитель компании или компаний, которым месторождение принадлежит на правах собственности или аренды.

3.70 эксплуатирующееся наплаву морское нефтегазопромысловое сооружение (structure operating as floating): Находящееся наплаву в рабочем положении морское нефтегазопромысловое сооружение, при котором внешние нагрузки компенсируются системами позиционирования.

3.71 эксплуатирующееся на морском дне морское нефтегазопромысловое сооружение (structure operating as bottom-founded): Опирающееся на морское дно в рабочем положении морское нефтегазопромысловое сооружение, при котором функциональные и внешние нагрузки передаются на дно моря.

3.72 экстремальное событие (extreme environmental event): Природная опасность, рассматриваемая в экстремальной расчетной ситуации.

Примечание – Экстремальные события могут возникнуть в течение года с вероятностью 10^{-2} (период повторяемости свыше 100 лет).

4 Обозначения

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения:

A	– аварийное воздействие;
a_d	– расчетное значение геометрического параметра;
a_k	– нормативное значение геометрического параметра;
a_r	– репрезентативное значение геометрического параметра;
E	– воздействие окружающей среды;
F_d	– расчетное значение воздействия;
F_r	– репрезентативное значение воздействия;
f_d	– расчетное значение свойства материала, например, прочности;
f_k	– нормативное значение свойств материала, например, предел текучести;
G	– постоянное воздействие, постоянная нагрузка;
G_k	– нормативное значение постоянной нагрузки;
G_r	– репрезентативное значение постоянной нагрузки;
L_1, L_2, L_3	– уровни воздействия сооружения;
p	– годовая вероятность возникновения;
p_f	– вероятность аварийной ситуации;
Q	– переменная нагрузка;
Q_1	– длительная переменная нагрузка;
Q_2	– кратковременная переменная нагрузка;
Q_k	– нормативное значение переменной нагрузки;
R	– надежность конструктивного элемента;
R_d	– расчетное значение сопротивления элемента;
R_k	– нормативное значение сопротивления элемента, основанное на нормативном значении свойств материала;

R_r	– репрезентативное значение сопротивления элемента;
S_d	– результат нагрузки;
T	– годовая повторяемость воздействия;
γ_d	– коэффициент, учитывающий неточности и допущения расчетной модели или другие обстоятельства, которые не были учтены в других значениях γ ;
γ_f	– коэффициент надежности по нагрузке;
γ_m	– коэффициент надежности по материалу;
γ_R	– коэффициент условия работы, учитывающий возможные отклонения параметров, принятых в расчетах, от реальных условий работы конструкции, не учитываемых непосредственно в расчетах, но способных повлиять на несущую способность;
Δa	– коэффициент, учитывающий неточность геометрических размеров.

5 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

ВС	– <i>верхнее строение;</i>
МНГС	– <i>морское нефтегазопромысловое сооружение;</i>
МРЗ	– <i>максимальное расчетное землетрясение;</i>
ОЧ	– <i>опорная часть;</i>
ПЗ	– <i>проектное землетрясение;</i>
РМРС	– <i>российский морской регистр судоходства;</i>
СПБУ	– <i>самоподъемная плавучая буровая установка;</i>
ALS	– <i>особое предельное состояние;</i>
FLS	– <i>предельное состояние по критерию усталостной прочности;</i>
IRPA	– <i>годовой индивидуальный риск;</i>
QA	– <i>процедура обеспечения качества;</i>
QC	– <i>система контроля качества;</i>
QMS	– <i>система управления качеством;</i>
SLS	– <i>предельное состояние по критериям пригодности к нормальной эксплуатации;</i>
ULS	– <i>основное предельное состояние;</i>

6 Основные требования и условия

6.1 Общая часть

МНГС необходимо проектировать и оценивать в соответствии с настоящим стандартом, а также с соответствующими стандартами, область применения которых распространяется на морские нефтегазопромысловые сооружения разных типов.

В настоящем стандарте рассматривается процедура проектирования по предельным состояниям. Ее применение в сочетании с руководствами по принципам строительства и эксплуатации обеспечивает достаточный уровень надежности МНГС.

Проектирование по предельным состояниям основывается на применении коэффициентов надежности. Существуют некоторые направления проектирования, для которых коэффициенты не определены. В подобных случаях используются иные критерии с учетом действующих нормативных документов, аналогичных норм и правил, (*например, Правил РМРС*). Хотя в настоящем стандарте рассмотрена концепция надежности, использование исключительно данного подхода рекомендовано только в конкретных ситуациях (см. п. 8.1.1).

МНГС следует проектировать, строить, транспортировать, устанавливать и эксплуатировать таким образом, чтобы оно былогодно для использования по назначению и удовлетворяло эксплуатационным и прочностным требованиям.

6.2 Основные требования

МНГС и их конструктивные элементы необходимо проектировать, строить и эксплуатировать таким образом, чтобы они были пригодны для использования по назначению на протяжении расчетного срока службы. МНГС должны удовлетворять следующим эксплуатационным требованиям:

- выдерживать экстремальные нагрузки, которые могут возникать при эксплуатации;

- обеспечивать соответствующие эксплуатационные характеристики при всех возможных рабочих нагрузках во время эксплуатации;
- выдерживать циклические нагрузки;
- обладать должным уровнем живучести при повреждении или разрушении (см. п. 6.3), который определяется следующими факторами:
 - причинами и видами отказов (в частности, характером повреждений);
 - возможными последствиями разрушений с точки зрения риска для жизни, окружающей среды и собственности;
- соответствовать требованиям на государственном, региональном и местном уровнях.

6.3 Живучесть

Спроектированное МНГС должно обладать достаточной живучестью, то есть обладать способностью выполнять основные свои функции, несмотря на полученные повреждения, либо адаптируясь к новым условиям.

Для такой конструкции местные повреждения не должны приводить к полной потере целостности. Живучесть также должна обеспечивать конструктивную целостность в поврежденном состоянии, позволяющую провести операции по остановке технологического комплекса, герметизации устья скважины и мероприятий по глушению скважин, а также безопасной эвакуации, если это необходимо.

Живучесть конструкции достигается с помощью следующих мероприятий:

- конструктивными решениями, чтобы ни один критичный элемент, подвергающийся нагрузке, не оказался разрушен;
- путем обеспечения перераспределения нагрузки таким образом, чтобы любой элемент, воспринимающий нагрузку и оказавшийся разрушенным, не вызвал при этом непригодность МНГС к эксплуатации, чрезмерной осадки или опрокидывания;
- применения обоих из вышеперечисленных методов.

Плавучие сооружения должны иметь достаточную аварийную стойчивость и запас плавучести, чтобы ни один из вероятных сценариев непреднамеренного затопления не привел к потере сооружения.

Системы позиционирования плавучих сооружений должны иметь достаточное резервирование, чтобы конструкция могла выдерживать потерю компонентов системы позиционирования (например, швартовного троса) в соответствии с требованиями **ГОСТ Р (проект) «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Системы позиционирования плавучих сооружений»**.

6.4 Планирование

Перед началом проектирования необходимо выполнить планирование, чтобы иметь достаточную базу для создания безопасного, работоспособного и экономичного сооружения, которое будет выполнять требуемые функции. При планировании также следует учитывать все соответствующие аспекты, касающиеся рационального и экологичного природопользования, защиты окружающей среды, экономические и социально-общественные аспекты.

Планирование должно включать определение эксплуатационных функций, требований к проектированию и проектные критерии для МНГС. Данные по конкретным объектам, такие как глубина воды, параметры окружающей среды, свойства грунта должны быть в определенной степени известны и задокументированы, чтобы служить основанием для проектирования. Также следует учитывать функциональные и эксплуатационные требования, а также живучесть при аварийных ситуациях и землетрясениях, которые могут повлиять на компоновку и конструкцию МНГС.

Функциональные требования, которые влияют на компоновку и конструкцию, должны быть определены четко и ясно, чтобы служить основанием для проектирования и расчета прочности.

Изучение конкретных условий, таких как рельеф морского дна, факторы геологического риска, грунтовые условия и условия окружающей среды, включая ледовую обстановку, если применимо, следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р 57148, ГОСТ Р 57123, ISO 19901-4, ISO 19906.

6.5 Долговечность, техническое обслуживание и инспектирование

Долговечность конструкции обеспечивается принятием соответствующих проектных решений, учитывающих расчетный срок службы, негативное влияние внешних условий и износ конструкции

МНГС, а также техническим обслуживанием и необходимым ремонтом в течение расчетного срока службы.

Программа проведения технического обслуживания и инспекций должна соответствовать типу МНГС и условиям окружающей среды, в которых оно эксплуатируется. Техническое обслуживание должно включать регулярные осмотры, внеплановые осмотры в особых случаях (после штормов, экстремальных ледовых воздействий, землетрясений или других серьезных природных явлений и техногенных аварий), восстановление коррозионных защитных систем и ремонт конструктивных элементов.

Конструктивные элементы МНГС должны быть спроектированы таким образом, чтобы не происходило ухудшение состояния конструкции, приводящее к наступлению предельного состояния для всей конструкции или ее отдельных элементов, в периоды времени между осмотрами и обеспечивалось их техническое обслуживание.

Ухудшение состояния конструкции предупреждается использованием системы мониторинга.

Темпы износа конструкции оценивают на основе постоянного мониторинга, расчетов, экспериментальных исследований, опыта эксплуатации других конструкций или с помощью комбинации этих методов.

Конструктивная целостность и работоспособность на протяжении расчетного срока службы обеспечиваются не только проектными решениями, но также контролем качества при изготовлении и техническим обслуживанием при эксплуатации.

6.6 Опасности

При проектировании МНГС должна быть принята во внимание возможность возникновения опасностей, могут привести к наступлению предельных состояний (см. 8.1).

Все опасности, которые можно предусмотреть для расчетного срока службы МНГС, включая вывод МНГС из эксплуатации, необходимо определить и оценить.

Опасными являются события, которые могут причинить вред здоровью человека, ущерб окружающей среде, собственности. Опасные события для проектирования сооружений как правило делятся на три типа:

- экстремальные воздействия окружающей среды;
- аварийные ситуации;
- аномальные воздействия окружающей среды.

Меры, принимаемые для предупреждения таких опасных событий, в основном включают:

- тщательное планирование всех фаз проектирования, строительства и эксплуатации;
- устранение источника опасности;
- проектирование с учетом опасностей.

При проектировании необходимо предусматривать мероприятия по минимизации последствий возможных опасных событий.

При рассмотрении специфичных опасных ситуаций должны быть определены расчетные ситуации (см. 8.1.2).

В расчетных ситуациях обычно доминирует одно опасное событие, действующее одновременно с нормальными рабочими условиями.

6.7 Анализ рисков

Анализ рисков является частью системного подхода к принятию организационно-технических решений, процедур и практических мер по решению задач предупреждения и уменьшения опасности аварий для жизни людей и их здоровья, ущерба имуществу и окружающей природной среде.

В целом анализ риска необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 51901.

6.8 Основные положения проектирования

6.8.1 Общие сведения

Для обеспечения нормального функционирования МНГС в течение расчетного срока службы рассматриваемые расчетные ситуации должны учитывать функциональное назначение МНГС, окружающие природные условия, организация и технология строительства на берегу и монтажа в море.

Проектирование МНГС необходимо выполнять с учетом внешних условий района эксплуатации и возможных воздействий окружающей среды. Основные воздействия и условия, которые должны быть приняты во внимание при проектировании МНГС, описаны в пп. 6.9-6.12.

6.8.2 Специальные технические условия

При отсутствии и недостаточности требований нормативной технической документации для проектирования стационарных МНГС необходимо разрабатывать специальные технические условия.

Специальные технические условия - технические нормы, содержащие применительно к конкретному объекту капитального строительства дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа объекта.

Основным назначением специальных технических условий является установление требований к проектированию стационарных МНГС на основе анализа и обобщения, а именно:

- действующих международных конвенций, ратифицированных Российской Федерацией;
- международных, федеральных и региональных законов, стандартов, правил, нормативов и директив, действующих на территории Российской Федерации;
- правил проектирования стационарных МНГС общепризнанных зарубежных и российских классификационных обществ;
- опыта проектирования и эксплуатации подобных объектов.

Состав и содержание требуемых специальных технических условий определяются индивидуально для каждого проекта на основе анализа имеющейся на момент проектирования нормативно-технической документации.

6.9 Требования к техническому обслуживанию

При проектировании МНГС необходимо предусматривать проведение технического обслуживания в течение расчетного срока службы с учетом функционального назначения сооружения (бурение, добыча, переработка, хранение, погрузка продукции скважин, размещение персонала или совмещение различных функций).

6.10 Эксплуатационные требования

6.10.1 Наличие обслуживающего персонала

При проектировании МНГС необходимо учитывать количество обслуживающего персонала на сооружении, характер его пребывания (постоянное или временное) и предусматривать эвакуационные пути и выходы, **обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию, в периоды строительства, эксплуатации или демонтажа сооружения.**

6.10.2 Направления скважин и стояки подводных трубопроводов

При проектировании МНГС необходимо учитывать расположение, количество, интервал размещения направлений скважин и стояков подводных трубопроводов, их размеры и эксплуатационные условия. Проектируемая схема расположения должна предусматривать защиту направлений скважин и стояков от повреждений, возможность минимизации последствий их случайных повреждений, а также возможность их ремонта.

6.10.3 Требования к расположению оборудования и материалов

При проектировании должна быть разработана документация, определяющая расположение конструкций, оборудования и материалов, их массу, координаты центров тяжести и подверженность воздействию окружающих условий. Схему расположения оборудования необходимо разрабатывать с учетом планирования и особенностей проведения будущих операций по обслуживанию.

6.10.4 Перевозка персонала и материалов

При проектировании МНГС необходимо учитывать особенности и требования к проведению операций по перевозке материалов и персонала. При этом необходимо принимать во внимание:

- тип и массогабаритные характеристики вертолетов;
- требования к обеспечению безаварийной эксплуатации вертолетов на МНГС;
- назначение и технические характеристики судов обеспечения и плавучих средств другого назначения;
- количество, типы, размеры, расположение и зоны работы палубных кранов и других систем погрузки материалов и персонала;
- обеспечение аварийной эвакуации.

6.10.5 Колебания и вибрации

МНГС и его конструктивные элементы должны проектироваться таким образом, чтобы возникающие при эксплуатации колебания не превышали допустимых по условиям эксплуатации и не оказывали отрицательного влияния на безопасность и условия проживания персонала.

Проектом должна быть предусмотрена система мониторинга технического состояния МНГС в процессе эксплуатации, учитывающая в том числе контроль колебаний и вибраций.

6.11 Дополнительные требования

При проектировании МНГС должны быть учтены все дополнительные технические требования к эксплуатации (навигационные, авиационные, противопожарные, санитарные, охраны труда, окружающей среды и т.д.), организации строительства и техническому обслуживанию, не указанные в 6.10.1-6.10.5, которые могут повлиять на безопасность.

Также необходимо учитывать условия окружающей среды, ограничивающие выполнение определенных операций (например, глубина моря в районе строительства может накладывать ограничения на возможность балластировки транспортной баржи при пересадке верхнего строения, на осадку опорных частей при их транспортировке на плавучие средства и т.д.).

6.12 Местоположение и ориентация

При проектировании МНГС должны быть определены и указаны в проекте место его расположения и ориентация по сторонам света.

Расположение МНГС и его элементов (свай, швартовных линий, якорей, стояков подводных трубопроводов, натяжных связей и пр.) должно соответствующим образом учитывать следующее:

- геометрию продуктивного пласта;
- требования строительства (включая доступ для буровых и строительных судов, систем их позиционирования);
- особенности окружающей среды, включая направления дрейфа льда, господствующих ветров, волнения;
- **расположение коридоров укладки швартовных линий и зон укладки якорей плавучих технических средств, обеспечивающих морские операции;**
- **расположение натяжных и якорных связей систем позиционирования самого МНГС;**
- расположение других сооружений вблизи от проектируемого МНГС (скважины с подводным заканчиванием, манифольды, трубопроводы и т. д.).

Допуски на установку МНГС определяются при проектировании в зависимости от МНГС.

Зазоры безопасности между подводной и надводной частью МНГС следует определять соответствующей процедурой оценки риска. Менеджмент риска выполняется в соответствии с **ГОСТ Р ИСО 17776-2010, ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.**

Координаты проектного положения МНГС должны быть представлены до начала проведения изысканий и выполнения проектных работ.

6.13 Конструктивные решения

6.13.1 Общие сведения

Конфигурация конструктивных элементов должна обеспечивать конструктивную целостность МНГС во всех предельных состояниях.

6.13.2 Клиренс

Отметка низа конструкций верхнего строения, которое не проектируется на нагрузки от волн, течений, льда, морского обледенения должна располагаться на таком уровне, чтобы обеспечивался соответствующий воздушный зазор с учетом следующих факторов:

- глубина моря;
- приливо-отливные явления;
- сгонно-нагонные явления;
- высота гребня экстремальной волны;
- длина экстремальной волны;
- характер взаимодействия конструкции и волн;
- первоначальная и долговременная осадка и крен;
- многолетние колебания уровня моря;
- высота ледовых образований (толщина наслоенного льда и т.д.);
- ледовое нагромождение;
- движение и осадка МНГС (например, увеличение осадки МНГС с натяжными опорами);
- возможное оседание морского дна в процессе эксплуатации месторождения.

Любую конструкцию верхнего строения, находящуюся в зоне воздействия указанных факторов, необходимо проектировать с учетом вызываемых ими нагрузок.

6.13.3 Зона переменного смачивания

Зона переменного смачивания должна быть определена с учетом высотных отметок МНГС, диапазона приливов, колебаний уровня моря, возможного оседания морского дна, отметок гребня волны.

6.13.4 Защита от коррозии

Конструкции МНГС (в первую очередь, ответственные за безопасность эксплуатации) должны быть защищены от коррозии в объеме, достаточном для сохранения конструкционной целостности и функционального назначения на протяжении расчетного срока службы.

6.13.5 Системы позиционирования плавучих сооружений

Для удержания плавучих сооружений в определенной точке с ограничением горизонтальных смещений в заданных пределах и обеспечения нормальных условий для выполнения технологических процессов плавучие сооружения должны оснащаться системой позиционирования. Выбор, проектирование, анализ и оценка, с учетом условий площадок установки, систем позиционирования плавучих сооружений должны выполняться по **ГОСТ Р ИСО 19901-7** (проект).

6.13.6 Остойчивость и деление на отсеки МНГС

Требования настоящего подраздела распространяются на любое МНГС, которое во время строительства, транспортировки, монтажа, эксплуатации или вывода из эксплуатации находится наплаву. Соблюдение требований к остойчивости и делению на отсеки может обеспечиваться временными мероприятиями.

Остойчивость плавучего МНГС или его элементов должна удовлетворять требованиям нормативного документа РМРС «Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ» [1].

МНГС или его элементы, которые должны обладать плавучестью, необходимо разделять на отсеки, чтобы ограничить последствия непреднамеренного затопления (см. 8.1.6).

Деление на отсеки должно выполняться с учетом различных случаев затопления и защиты против затопления.

6.13.7 Морские операции

Планирование, проектирование и проведение морских операций с МНГС должны выполняться **в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19901-6** (проект) **и нормативного документа РМРС «Правила разработки и проведения морских операций», [4].**

6.14 Окружающие условия

6.14.1 Гидрометеорологическая информация

6.14.1.1 Общая часть

Факторы, перечисленные в 6.14.1.2-6.14.1.10, необходимо принимать во внимание при проектировании с учетом региона эксплуатации. При проектировании, строительстве и эксплуатации МНГС необходимо учитывать гидрометеорологические параметры в соответствии с требованиями **ГОСТ Р 57148**.

Эти факторы описываются физическими параметрами и, где возможно, на базе данных статистических наблюдений; при этом должны быть определены возможные сочетания величин различных параметров. По этим параметрам назначают соответствующие расчетные условия окружающей среды, которые влияют на:

- тип проектируемой конструкции;
- операции по строительству, транспортировке, установке, бурению, эксплуатации и т.д.

Как правило, должны быть установлены два вида условий, учитывающих:

- нормальные гидрометеорологические условия, при которых возможно выполнение МНГС основных функций. Повторяемость составляет как правило 1 раз в год;
- экстремальные и аномальные гидрометеорологические условия, которые возникают с редкой повторяемостью, 1 раз в 100 лет и 1 раз в 1000 лет, соответственно.

Значения гидрометеорологических условий должны быть определены по результатам инженерных изысканий на площадке или на основе других достоверных данных. Методы получения гидрометеорологических данных должны соответствовать требованиям **ГОСТ Р 57148**.

6.14.1.2 Ветер

Нагрузки на МНГС, обусловленные воздействием ветра, должны быть учтены применительно как к расчету общей прочности и устойчивости (остойчивости) МНГС, так и к расчетам ее отдельных конструктивных элементов. При проведении инженерных изысканий должна быть определена специфичная для района эксплуатации информация по скорости, направлению и продолжительности ветра.

Ветер обычно характеризуется величиной скорости за определенный интервал времени на заданной отметке над средним уровнем моря. В отдельных случаях имеет значение и должен приниматься во внимание частотный спектр, а также динамические воздействия. Необходимо учитывать изменения ветра по высоте и направлению в пространстве.

Примечание – Обычно установившуюся скорость ветра во время пиковых нагрузок, обусловленных воздействием волн, используют для глобального расчета прочности и устойчивости в сочетании с волновыми нагрузками. Максимальные порывы ветра при расчетном шторме используют при расчетах конструкций верхних строений и отдельных конструктивных элементов.

6.14.1.3 Волны

Нагрузки, обусловленные волнами, воздействующими на конструкцию, должны быть учтены применительно как к расчету общей прочности и устойчивости МНГС, так и к расчетам ее отдельных элементов. При проведении инженерных изысканий необходимо определить специфичную для района эксплуатации информацию, включающую следующие данные:

- характеристики волнения моря, включающие высоту, период, длину, направление и спектр волнения;
- долгосрочные статистические данные по этим характеристикам.

6.14.1.4 Колебания уровня и глубина моря

При проведении инженерных изысканий необходимо определить глубину моря, отметки приливов, отливов и значения ветрового нагона и сгона, а также возможные многолетние колебания уровня моря за период эксплуатации МНГС, вызванные другими причинами.

Возможность оседания грунта в процессе эксплуатации месторождения также необходимо учитывать при определении расчетных значений глубины моря.

Следует также учитывать изменения глубины моря в течение расчетного срока службы МНГС.

6.14.1.5 Течения

При необходимости, следует учитывать приливные и ветровые течения, глобальную циркуляцию, замкнутые и вихревые потоки.

Течения характеризуются скоростью, направлением и изменением с глубиной.

6.14.1.6 Морское обрастание

При проектировании должно быть учтено морское обрастание конструкций **МНГС**, находящихся в воде, характеризующееся толщиной, шероховатостью, плотностью и изменчивостью с глубиной и во времени. Морское обрастание способствует существенному увеличению шероховатости поверхности, размеров и массы, что, в свою очередь, увеличивает нагрузки, обусловленные **воздействием** волн и течений, **а также увеличивает буксировочное сопротивление МНГС**.

Должно быть предусмотрено использование систем, предупреждающих обрастание на протяжении расчетного срока службы МНГС, или периодические очистки конструкций. Данные мероприятия должны документироваться, программа очистки МНГС должна составляться для расчетного срока службы МНГС.

6.14.1.7 Накопление льда и снега

В районах эксплуатации, где возможно появление льда на акватории моря, должны быть проведены соответствующие исследования ледовой обстановки и определены характеристики льда.

С учетом климатических условий региона эксплуатации необходимо принимать во внимание накопление льда и снега на конструкциях МНГС. Должны быть определены нагрузки от накопившегося снега (зависящие от толщины и плотности выпавшего снега) на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструктивных элементов МНГС. Кроме того, должно быть учтено морское брызговое обледенение.

Должны быть установлены значения гидрометеорологических параметров, воздействие которых совпадает по времени с возможным накоплением снега и льда.

6.14.1.8 Температура

При проектировании МНГС и выборе материалов следует учитывать температуры воздуха и морской воды. При проведении изысканий должны быть определены максимальные, средние и минимальные температуры в районе эксплуатации МНГС. Необходимо оценить вероятностные распределения температур воздуха и моря, которые могут наблюдаться на протяжении расчетного срока службы МНГС.

Примечание - Температура воздуха и морской воды влияет на выбор характеристик материалов.

6.14.1.9 Морской лед и айсберги

При проектировании МНГС необходимо учитывать воздействия льда. Оценку ледовых условий следует выполнять с учетом требований **ГОСТ Р 57148**. Анализируемая информация должна включать:

- параметры морского льда (тип, толщина, наличие торосов, предел прочности, стамух, скорость и направление дрейфа и др.);
- параметры айсбергов и прочих массивных ледовых образований, характеризующихся массой, толщиной (в том числе высотой надводной части и глубиной килля), скоростью и направлением дрейфа;
- должны быть учтены долговременные статистические данные.

6.14.1.10 Прочая гидрометеорологическая информация

Должны быть определены прочие данные об окружающей среде в районе эксплуатации МНГС, такие как осадки, туман и изменение плотности и концентрации кислорода в морской воде, соленость воды и др.

6.14.2 Активные геологические процессы

6.14.2.1 Общая часть

В процессе проведения инженерных изысканий на площадке эксплуатации должны быть оценены характер, величина и повторяемость потенциальных подвижек морского дна.

Поведение морского дна и его влияние на общую целостность МНГС и фундаментов должны быть учтены в проектной документации. Необходимо принимать во внимание такие вопросы, как наличие многолетнемерзлых грунтов в холодных регионах, потенциальное оседание морского дна в процессе эксплуатации, газонасыщенность грунтов и т.д.

Примечание - В большинстве морских регионов могут возникать геологические процессы, связанные с переносом донных отложений, залегающих вблизи поверхности, что необходимо учитывать при проектировании МНГС.

6.14.2.2 Землетрясения

Нагрузки, обусловленные сейсмической активностью, необходимо учитывать при проектировании для сейсмически активных регионов. Оценка сейсмических воздействий следует выполнять с учетом требований **ГОСТ Р 57123**.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании результатов сейсмического микрорайонирования.

Инженерно-геологические исследования для целей сейсмического микрорайонирования должны включать:

- сбор и систематизацию материалов изысканий прошлых лет;
- инженерно-геологическую съемку;

- составление инженерно-геологической основы карты сейсмического микрорайонирования.

В процессе инженерно-геологической съемки необходимо выделять динамически неустойчивые разновидности грунтов (илы, обводненные пески и др.), в которых при сильных землетрясениях наиболее вероятны сейсмические просадки, разжижение и т.п.

6.14.2.3 Геологические разломы

Должны быть оценены величина и периоды предполагаемых подвижек на основе геологических исследований и продемонстрированы возможность приемлемых последствий и/или малая вероятность их возникновения.

Примечание - В некоторых морских регионах разломы могут простираться до морского дна с потенциалом вертикального или горизонтального смещения. Движение разломов может возникать как результат сейсмической активности, отбора флюидов из глубоких пластов, продолжительного явления оползания, связанного с крупномасштабной седиментацией или эрозией.

6.14.2.4 Придонный газ

В процессе проведения изысканий на площадке должно быть выявлено наличие придонного газа, оценены его состав и мощность газонасыщенного слоя.

Примечание - Присутствие придонного газа в грунтах, расположенных вблизи поверхности, может существенно повлиять на поведение фундаментов и буровые работы. Присутствие придонного газа, залегающего на небольших глубинах, может быть определено посредством сейсмоакустических исследований.

6.14.2.5 Цунами

При проектировании МНГС следует учитывать волны и течения сейсмического происхождения. При проведении инженерных изысканий должна быть определена информация по частоте возникновения и амплитуде сейсмической активности, глубинах моря и батиметрии для набегающих волн и течений в районе эксплуатации МНГС.

6.14.3 Геотехническая информация

6.14.3.1 Свойства грунтов

Необходимые для проектирования характеристики грунтов на площадке установки МНГС определяются в ходе проведения морских инженерно-геологических изысканий. Изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района и площадки проектируемого МНГС.

При составлении прогноза изменений инженерно-геологических условий необходимо учитывать подвижность осадочных отложений в прибрежной мелководной зоне вследствие развития различных литодинамических процессов.

В составе инженерно-геологических изысканий необходимо выполнять:

- сбор и обработку материалов геолого-разведочных работ, изысканий и исследований прошлых лет;

- геофизические исследования;

- проходку скважин с отбором проб грунта и отбор проб придонных грунтов морскими донными пробоотборниками;

- геотехнические исследования грунтов;

- лабораторные исследования грунтов;

- стационарные наблюдения;

- составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;

- камеральную обработку материалов и составление технического отчета.

При проведении инженерно-геологических изысканий должна быть оценена устойчивость слагающих основание грунтов при воздействии динамических нагрузок.

Дополнительные требования к проведению геотехнического анализа для проектирования изложены в **ГОСТ Р ИСО 19901-4 (проект)**.

6.14.3.2 Размыв

При проектировании необходимо учитывать возможность размыва донных грунтов вокруг и под МНГС. Возможность и величину размыва необходимо определять с учетом:

- наблюдений за размывом дна у ранее установленных МНГС;

- результатов модельных испытаний;

- результатов расчетов.

6.15 Строительство и эксплуатация

Основными этапами строительства являются:

- изготовление МНГС на береговых предприятиях;

- погрузка МНГС с площадок;

- транспортировка МНГС к месту установки на месторождении;

- установка и при необходимости достройка МНГС на месторождении;

- пусконаладочные работы.

Выбор и обоснование метода строительства МНГС необходимо производить с учетом:

- конструкции МНГС;

- производственных мощностей предприятия-изготовителя (наличие стапельных сооружений, подъемно-транспортных и специальных плавучих средств, характеристик акватории и др.);

- наличия и ограничений транспортного сообщения (автомобильные и железные дороги, водные пути);

- природно-климатических условий района строительства;

- продолжительности навигационного периода;

- срока ввода МНГС в эксплуатацию;

- экологических ограничений в районе строительства.

В основу проекта строительства МНГС должны быть положены следующие требования и принципы:

- привлечение подрядчиков, имеющих опыт изготовления и строительства МНГС или их составных частей;

- использование прогрессивных технологий и методов строительства;

- координация работы подрядчиков по изготовлению, строительству, транспортировке и монтажу на месторождении;
- оценка и учет рисков на всех этапах строительства;
- обеспечение качества работ на всех этапах строительства;
- обеспечение безопасности выполнения работ и производственной санитарии;
- предупреждение загрязнения окружающей среды.

6.16 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж

На стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по выводу **МНГС** из эксплуатации, консервации и демонтажу.

Основными этапами работ являются:

- выполнение необходимых обследований на акватории;
- освидетельствование оборудования и конструктивных элементов **МНГС**;
- разработка и согласование проектной документации на вывод **МНГС** из эксплуатации, ее консервацию или демонтаж;
- вывод **МНГС** из эксплуатации;
- консервация или демонтаж **МНГС**;
- транспортировка демонтированного **МНГС** к месту утилизации или хранения;
- приемка выполненных работ.

Выбор и обоснование метода вывода **МНГС из эксплуатации, его консервации или демонтажа необходимо производить с учетом:**

- типа конструкции **МНГС**;
- результатов освидетельствования оборудования и конструктивных элементов **МНГС** на текущий момент;
- природно-климатических условий района выполнения работ, в том числе характеристик акватории;
- имеющихся технических средств для выполнения работ;
- продолжительности навигационного периода;
- экологических ограничений в районе выполнения работ.

В основу проекта вывода **МНГС из эксплуатации, ее консервации или демонтажа должны быть положены следующие требования и принципы:**

- привлечение подрядчиков, имеющих опыт выполнения данных видов работ;
- использование прогрессивных технологий и методов производства работ;
- оценка и учет рисков на всех этапах производства работ;
- обеспечение качества работ на всех этапах производства работ;
- обеспечение безопасности выполнения работ и производственной санитарии;
- предупреждение загрязнения окружающей среды.

7 Уровни воздействия сооружения

7.1 Общая часть

МНГС следует классифицировать по уровням воздействия, чтобы определить критерии для выбора конструкции и методов контроля качества. Данное требование применимо к вновь построенным сооружениям и к оценке уже построенных сооружений. Уровни воздействия определяются с учетом требований к обеспечению безопасности персонала и воздействию на окружающую среду, а также экономическим последствиям.

Категория обеспечения безопасности персонала учитывает наличие персонала на **МНГС** и вероятность успешной эвакуации до того, как произойдет аварийное воздействие.

Категория последствий учитывает потенциальный риск для жизни персонала, привлечённого к реагированию на любое событие, потенциальный риск для окружающей среды и потенциальные риски экономического характера.

Поскольку категория обеспечения безопасности персонала и категория последствий **МНГС** могут меняться на протяжении расчетного срока службы сооружения, **МНГС** следует проектировать или оценивать так, чтобы оно соответствовало условиям эксплуатации на каждом этапе расчетного срока службы **МНГС** или чтобы оно соответствовало самым жестким условиям на протяжении срока эксплуатации.

Все элементы конструкции должны проектироваться в соответствии с уровнем воздействия всего МНГС. Для расчета предельных состояний, если повреждение элемента МНГС повлияет на функционирование всего сооружения, этот элемент не может проектироваться для менее строгого уровня воздействия МНГС.

7.2 Категории обеспечения безопасности персонала

Категория обеспечения безопасности персонала МНГС зависит от расчетных ситуаций, учитываемых для МНГС на протяжении расчетного срока его службы. Всем обитаемым МНГС, эксплуатируемым в сейсмических условиях, должна присваиваться категория S1.

Категория обеспечения безопасности персонала должна подбираться из следующих вариантов в соответствии с нижеперечисленными требованиями:

а) S1 Обитаемые без эвакуации

Данная категория соответствует ситуации, когда на МНГС (или на близрасположенном сооружении, которое может пострадать в результате повреждения МНГС) на постоянной основе проживает и работает персонал.

П р и м е ч а н и е – Близрасположенные сооружения (ремонтные МНГС, транспортные линии, подводные системы и пр.) – это сооружения, расположенные на таком расстоянии, при котором на них будет оказываться воздействие при разрушении либо смещении основного МНГС.

МНГС следует классифицировать как S1 (Обитаемые без эвакуации), за исключением тех случаев, когда на протяжении расчетного срока службы в месте расположения МНГС выполняются некоторые требования категорий S2 и S3;

б) S2 Обитаемые с эвакуацией

Данная категория соответствует ситуации, когда МНГС обычно обитаемо кроме случаев, когда прогнозируется превышение предварительно заданных пороговых значений состояния окружающей среды. МНГС следует классифицировать как S2 (Обитаемые с эвакуацией) только если соблюдены следующие требования:

- существует техническая возможность в рабочем порядке достоверно спрогнозировать предварительно заданные превышаемые пороговые значения состояния окружающей среды. При этом погода между подобными прогнозами, а также само природное явление не будет препятствовать проведению эвакуации;

- имеются документально установленные планы, предписывающие способы получения прогнозов и инициирующие эвакуацию до превышения предварительно заданных пороговых значений состояния окружающей среды. Эти планы должны быть включены в руководство по эксплуатации;

- после получения прогноза о превышении предварительно заданных пороговых значений состояния окружающей среды имеется достаточное количество времени и ресурсов для безопасной эвакуации всего персонала с МНГС и с любого близрасположенного сооружения, которое может пострадать в результате повреждения МНГС, с учетом распределения этих же ресурсов для иных нужд (например, эвакуация других обитаемых МНГС в данном регионе);

в) S3 Необитаемые

Данная категория применима для МНГС, на которой персонал находится только для плановых проверок, технического обслуживания или реконструкции. МНГС следует классифицировать как S3 (Необитаемые) только если соблюдены следующие требования.

- визиты на МНГС организуются только для плановых проверок, технического обслуживания или реконструкции на самом сооружении;

- в те периоды, когда могут быть достигнуты предварительно заданные пороговые значения состояния окружающей среды, визиты не длятся дольше 24 часов;

- выполняются три требования к эвакуации для категории S2 (Обитаемые с эвакуацией).

МНГС данной категории часто характеризуется как «без присутствия людей».

Определение категорий обеспечения безопасности персонала подразумевает некоторую степень оценочности. Эксплуатирующая организация МНГС и близрасположенных сооружений должна определить применимость той или иной категории до проектирования нового сооружения или выполнения оценки уже существующего сооружения, а также должна получить разрешения надзорных органов, если это необходимо. Если место расположения МНГС находится в непосредственной близости от другого сооружения, категория обеспечения безопасности персонала нового МНГС должна присваиваться с учетом требований к обоим сооружениям.

7.3 Категории последствий опасных событий

При определении категорий последствий необходимо учитывать следующие факторы:

- обеспечение безопасности персонала, находящегося на МНГС или вблизи него, привлеченного для реагирования на любые последствия или аварии, кроме регулярного состава персонала, присутствующего на МНГС для выполнения работ;
- ущерб окружающей среде и морской биоте;
- предполагаемый ущерб эксплуатирующей организации, эксплуатирующей организации других сооружений, промышленности и/или другому третьему лицу, как и обществу в целом.

Примечание – Данная классификация включает риск потери человеческой жизни для людей, не входящих в регулярный состав персонала МНГС, и для людей на любом близрасположенном сооружении, которое может пострадать в результате повреждения МНГС. Основным критерий для классификации – ущерб окружающей среде или обществу (например, ситуация, при которой сообщество/государство/страна понесет существенные потери в результате прерывания добычи). Классификация основана на допущении, что оператор (или эксплуатирующая организация, если это другое лицо) определяет категорию экономического ущерба с учетом допустимости риска и с согласованием контролирующего органа, если это требуется.

Категория последствий опасных событий должна подбираться из следующих вариантов в соответствии с особыми требованиями, изложенными ниже:

а) С1: категория значительных последствий

К категории значительных последствий относятся:

- МНГС с высокими уровнями добычи или большими технологическими возможностями;
- МНГС, на котором возможны утечки углеводородов из скважин в случае аварии;
- МНГС, на котором не планируется или невозможна остановка добычи нефти или природного газа до возникновения расчетной ситуации (например, районы с высокой сейсмической активностью);
- МНГС, имеющие подключения к магистральным нефтепроводам и/или хранилищам для периодической погрузки нефти;
- МНГС, авария на котором может нанести ущерб близрасположенному МНГС или инфраструктуре, отнесенной к категории значительных последствий.

МНГС следует классифицировать как С1 (категория значительных последствий), за исключением случаев, когда на протяжении расчетного срока службы МНГС выполняются некоторые требования категорий С2 и С3.

При принятии во внимание близрасположенных сооружений может выясниться, что они спроектированы на более высокую категорию, чем требуется. В подобных случаях проектируемому или оцениваемому МНГС можно присвоить категорию, требуемую для близрасположенного сооружения.

Примечание – Возможность значительной непреднамеренной утечки углеводородов из скважины (скважин) или из близрасположенных крупных транспортных линий и/или хранилищ рассматривается как значительные последствия.

б) С2: категория последствий средней тяжести

Категория последствий средней тяжести относится к МНГС, на котором при возникновении расчетных ситуаций добыча может быть остановлена. МНГС следует отнести к категории последствий средней тяжести только если выполняются следующие требования:

- все скважины, которые могут в случае аварии на МНГС фонтанировать, оборудованы полнофункциональными скважинными предохранительными клапанами, произведенными и испытанными в соответствии с **ГОСТ ISO 10417**. Возможность фонтанирования должна рассматриваться как результат аварии в любой части системы, включая водоотделяющую колонну/направление;
- хранение нефти ограничено наличием запаса и уравнительными резервуарами для трубопроводного транспорта;
- возможность утечки углеводородов на трубопроводах, на которые может оказать воздействие авария на МНГС, ограничена запасом емкости и режимом давления или обратными клапанами или подводными предохранительными клапанами, расположенными на достаточном удалении, чтобы не попасть под воздействие аварии;
- вероятность того, что авария на МНГС нанесет урон сооружению категории С1, совместно с которым МНГС эксплуатируется или вблизи которого оно расположено, невелика;

в) С3: категория малых последствий

Категория малых последствий относится к МНГС небольшого размера или иным МНГС, где добыча может быть остановлена на время расчетного события и где низка вероятность воздействия

на существующую морскую или подводную инфраструктуру. Такие МНГС, как правило, поддерживают отправку продукции с сооружения и имеют внутрипромысловые трубопроводы небольшого диаметра. МНГС следует классифицировать как С3 (категория малых последствий) только если выполняются следующие требования:

- все скважины, которые могут фонтанировать в случае аварии на МНГС, оборудованы полнофункциональными скважинными предохранительными клапанами, которые произведены и испытаны в соответствии с *ГОСТ ISO 10417*. Возможность утечки должна рассматриваться как результат аварии в любой части системы, включая водоотделяющую колонну /направление;

- хранение нефти ограничено наличием запаса;

- возможность утечки углеводородов на трубопроводах, которые могут пострадать при аварии на МНГС, ограничена запасом емкости и режимом давления или обратными клапанами или подводными предохранительными клапанами, расположенными на достаточном удалении, чтобы не попасть под воздействие аварии;

- вероятность того, что авария на МНГС нанесет урон сооружению категории С1 или С2, совместно с которым МНГС эксплуатируется или вблизи которого оно расположено, невелика.

Определение категорий последствий подразумевают некоторую степень оценочности. Оператор (и эксплуатирующая организация, если это иное лицо) МНГС должен определить применимость той или иной категории до проектирования нового сооружения или выполнения оценки уже существующего сооружения, а также должен заручиться разрешениями надзорных органов, если это необходимо.

7.4 Определение уровня воздействия МНГС

Уровень воздействия для МНГС зависит от категории обеспечения безопасности персонала и от категории последствий. Три категории обеспечения безопасности персонала и последствий могут быть объединены в девять уровней воздействия МНГС. Однако уровень, используемый для категоризации МНГС, накладывает больше ограничений, чем категория безопасности персонала или категория последствий. Уровень воздействия МНГС определяется в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 – Определение уровня воздействия МНГС

Категория обеспечения безопасности персонала	Категория последствий		
	С1: категория значительных последствий	С2: категория последствий средней тяжести	С3: категория малых последствий
S1 Обитаемые без эвакуации	L1	L1	L1
S2 Обитаемые с эвакуацией	L1	L2	L2
S3 Необитаемые	L1	L2	L3

Эксплуатирующая организация МНГС и близрасположенных сооружений или инфраструктуры должна определить уровень воздействия, применимый к МНГС, до проектирования нового МНГС или оценки ранее построенного сооружения, а также заручиться разрешениями надзорных органов, если это необходимо. Категоризация МНГС может пересматриваться на протяжении расчетного срока службы МНГС в результате изменения факторов, влияющих на категории обеспечения безопасности персонала и последствий.

8 Принципы проектирования по предельным состояниям

8.1 Предельные состояния

8.1.1 Общие сведения

Эксплуатационные характеристики всего МНГС или его части необходимо рассматривать со ссылкой на определенные предельные состояния, при превышении которых сооружение перестает удовлетворять расчетным критериям.

Проектные расчеты рекомендуется проводить с помощью метода расчета с использованием коэффициентов надежности.

8.1.2 Категории предельных состояний

МНГС, их конструкции и основания следует рассчитывать по методу предельных состояний, при этом расчеты надлежит производить по четырем группам предельных состояний:

- основное предельное состояние, которое характеризуется воздействием экстремальных нагрузок;
- предельное состояние по критерию пригодности к нормальной эксплуатации, характеризуется воздействием рабочих нагрузок, при которых возможно выполнение МНГС основных функций;
- предельное состояние по критерию усталостной прочности, которое соответствует критерию разрушения при действии циклических нагрузок;
- особое предельное состояние, которое соответствует ситуациям аварийного или аномального характера.

8.1.3 Основное предельное состояние (ULS)

Основное предельное состояние конструкций МНГС соответствует критерию разрушения при действии экстремальных нагрузок, как правило, обусловленных воздействием окружающей среды.

Основное предельное состояние для МНГС характеризуется:

- потерей общей прочности или устойчивости МНГС;
- превышением прочностных характеристик отдельных конструктивных элементов МНГС, разрушение которых приводит к прекращению эксплуатации сооружения;
- превышением допустимых перемещений конструктивных элементов;
- потерей конструктивной устойчивости критичных элементов МНГС.

8.1.4 Предельное состояние по критерию пригодности к нормальной эксплуатации (SLS)

Предельное состояние по критерию пригодности к нормальной эксплуатации конструкций МНГС соответствует критерию разрушения при действии рабочих нагрузок, как правило, обусловленных воздействием окружающей среды.

Предельное состояние по критерию пригодности к нормальной эксплуатации характеризуется:

- деформациями и перемещениями, значения которых нарушают нормальную эксплуатацию технологического, подъемно-транспортного и другого оборудования;
- колебаниями и вибрациями, создающими вредные воздействия и ощущения дискомфорта;
- нарушениями целостности примыкающих друг к другу элементов конструкций, их стыков, узлов соединения;
- разрушением элементов, приводящим к невозможности нормальной эксплуатации сооружения.

8.1.5 Предельное состояние по критерию усталостной прочности (FLS)

Предельное состояние по критерию усталости конструкций МНГС соответствует критерию разрушения при действии циклических нагрузок, как правило, обусловленных воздействием окружающей среды.

8.1.6 Особое предельное состояние (ALS)

Особое предельное состояние конструкций МНГС соответствует критерию разрушения при действии особых нагрузок, как правило, обусловленных воздействием окружающей среды.

Особое предельное состояние связано с двумя типами опасностей:

- аварийные события;
- аномальные воздействия окружающей среды, в том числе землетрясения уровня МРЗ.

По особому предельному состоянию осуществляется проверка того, что местное повреждение или затопление не приводит к потере конструктивной целостности или эксплуатационных характеристик МНГС. Местные повреждения могут охватывать отдельные элементы сооружения, удерживающие мембраны, якорные оттяжки, подруливающие устройства и другие элементы. Потеря целостности может сопровождаться существенным повреждением конструкций, потерей удержания плавучих сооружений в определенной точке, опрокидыванием или погружением.

При определении устойчивости сооружения в условиях могут приниматься во внимание податливость и резервная мощность системы.

8.2 Проектирование

8.2.1 Общие конструктивные требования

Проектирование необходимо выполнять по предельным состояниям, перечисленным в 8.1.2. Должна быть разработана расчетная модель, по которой осуществляют проверку по каждому предельному состоянию.

При моделировании конструкции МНГС, нагрузок и граничных условий в зависимости от целей расчета и типа конструкции возможны определенные допущения и упрощения, не искажающие характера работы сооружения и не оказывающие существенного влияния на корректность получаемых результатов.

Нагрузки необходимо моделировать с высокой степенью приближения к реальности.

8.2.2 Расчетные ситуации

При проектировании МНГС необходимо учитывать различные расчетные ситуации, основывающиеся на их предельных состояниях. Расчетные ситуации могут учитывать различные режимы эксплуатации с строительства, различные уровни моря и т. д.

9 Базовые переменные

9.1 Общая часть


Каждое предельное состояние следует представлять в виде определенного набора базовых переменных. Обычно базовые переменные характеризуют:

- нагрузки;
- сопротивления материалов и грунтов;
- геометрические параметры.

9.2 Нагрузки

9.2.1 Общая часть

Все нагрузки, действующие на МНГС, подразделяются на категории в соответствии со структурой нагрузок:



- **внешние нагрузки** – нагрузки, вызываемые воздействием окружающей среды (волнения, ветра, течения, льда, сейсмической активности, грунта, температуры и т.п.);

- **функциональные нагрузки** – нагрузки, создаваемые весом сооружения, а также работой механизмов, устройств, систем и другие, связанные с функционированием сооружения;

- **постоянные статические нагрузки** – нагрузки, не изменяющиеся по величине, положению или направлению;

- **переменные статические нагрузки** – нагрузки, изменяющиеся по величине, положению или направлению. Скорость изменения данных нагрузок настолько мала, что не вызывает значительных сил инерции в конструкции (динамического эффекта);

- **переменные динамические нагрузки** – нагрузки, изменяющиеся по величине, положению или направлению. Скорость изменения данных нагрузок такова, что вызывает значительные силы инерции в конструкции (динамический эффект).

9.2.2 Постоянные нагрузки

К постоянным нагрузкам относятся:

- собственная масса сооружения;

- масса конструкций верхнего строения, соединений и постоянного функционального оборудования;

- нагрузки, обусловленные давлением грунта;
- нагрузки, возникающие в результате усадки бетона или деформации, вызванной сваркой;
- нагрузки от внешнего гидростатического давления;
- нагрузки, возникающие от опор и/или осадки грунта.

9.2.3 Переменные нагрузки

К переменным нагрузкам относятся:

- нагрузки, возникающие при эксплуатации, включая нагрузки от кранов, нагрузку на крюке буровой установки, нагрузки от различного балласта, вертолетов, продукции, запасов, а также вес морского обростания, накопления снега и льда;

- собственная масса временных конструкций и оборудования;
- нагрузки, возникающие при строительстве, транспортировке и монтаже;
- все нагрузки, связанные с движением, например нагрузки от перемещения буровой вышки;
- функциональные изменения температуры эксплуатации, которые могут вызывать нагрузки или

влиять на свойства материалов;

- нагрузки, обусловленные пребыванием персонала на МНГС;
- нагрузки от отходов жизнедеятельности;
- нагрузки от воздействия окружающей среды;
- нагрузки, возникающие при швартовке судов.

Переменные функциональные нагрузки должны быть определены исходя из требований ГОСТ Р 57555, Правил РМРС для ПБУ/МСП [1], ИКАО Приложение 14 к конвенции о международной гражданской авиации. Аэродромы. том II Вертодромы [5].

9.2.3.1 Нагрузки от воздействий окружающей среды

К нагрузкам от воздействий окружающей среды относятся:

- нагрузки, вызванные воздействием ветра;
- нагрузки, вызванные воздействием волн;
- нагрузки, вызванные воздействием течений;
- нагрузки, являющиеся следствием морского обростания, наличия снега или накопления льда;
- нагрузки, вызванные воздействием плавучего льда;
- изменения температуры окружающей среды, которые могут вызвать нагрузки или повлиять на

свойства материалов;

- нагрузки, возникающие при землетрясении.

Нагрузки от сейсмических воздействий должны определяться в соответствии с требованиями **СП 14.13330.2014 и ГОСТ Р 57123.**

П р и м е ч а н и е - Определение воздействий окружающей среды должно выполняться с учетом региона эксплуатации.

9.2.3.2 Нагрузки от аномальных и аварийных воздействий

Нагрузки от аномальных и аварийных воздействий возникают в результате событий низкой вероятности во время расчетного срока службы МНГС.

Аварийные воздействия обычно являются следствием:

- столкновений;
- падения объектов;
- пожаров;
- сейсмическое воздействие уровня МРЗ;
- взрывов;
- непредвиденных или незапланированных затоплений;
- непредвиденных осадок основания;
- непредвиденной эрозии или размыва.

Аномальные воздействия являются следствием возникновения аномальной ситуации.

Аномальные воздействия окружающей среды, вызванные ветрами, волнами, течениями и льдом, должны определяться для воздействий уровней L1 и L2. Воздействия, обусловленные землетрясениями аномального уровня, должны рассматриваться в качестве аномальных воздействий на платформы для всех уровней воздействий.

9.2.3.3 Циклические нагрузки

Циклические нагрузки - переменные по времени нагрузки длительного действия, которые могут вызвать эффекты усталости в конструкциях. Усталость представляет собой накопленное повреждение при многократном повторении напряжений в определенном месте конструкции. Такие напряжения являются следствием переменных воздействий, например, волн.

9.3 Сопротивления

9.3.1 Общие сведения

Для предельных состояний, связанных с циклическими воздействиями, сопротивления необходимо определять таким образом, чтобы целостность МНГС сохранялась на протяжении всего циклического воздействия.

9.3.2 Свойства материалов и грунтов

Величины, характеризующие свойства материалов и их изменчивость, должны основываться либо на специальных квалификационных испытаниях, либо на результатах изысканий на месте проведения работ в сочетании с другими источниками информации. Свойства, относящиеся к специальным испытательным образцам, должны быть преобразованы в соответствующие свойства материалов конструкции посредством применения коэффициентов или функций перевода, которые должны учитывать масштабный эффект, зависимость от времени и температуры.

Выбор конкретного материала должен делаться с учетом всех свойств материала, имеющих отношение к МНГС. Дополнительные сведения о выборе сталей доступны в стандарте ГОСТ ИСО 19902 (проект). Рекомендации по выбору бетона и его исходных материалов представлены в стандарте ГОСТ ИСО 19903 (проект).

Положения, касающиеся грунтов, изложены в пп. 6.14.2 и 6.14.3, а также ISO 19901-4.

9.3.3 Геометрические параметры

При проектировании должны быть описаны геометрические параметры, которые определяют форму, размеры и общую компоновку МНГС, ее элементов и сечений (см. 10.4), при этом должны соблюдаться применимые допуски.

Когда отклонение любого из геометрических параметров от заданных значений превышает допуск, определение сопротивления и отклика МНГС должно учитывать такое отклонение и предписывать использование измененных предельных значений допусков для геометрических параметров, если отклонения не корректируются.

10 Проектирование по коэффициентам надежности

10.1 Принципы

Конструкция МНГС должна быть спроектирована таким образом, чтобы в течение ее расчетного срока службы соблюдалось следующее условие, Формула (1):

$$\sum S_d \leq R_d \quad (1)$$

где $\sum S_d$ обобщенное силовое воздействие;
 R_d расчетное значение обобщенной несущей способности;
 F_d расчетное значение силового воздействия, определяют по Формуле (2):

$$F_d = \gamma_f F_r \quad (2)$$

где γ_f коэффициент надежности по нагрузке;
 F_r репрезентативное значение воздействия.

$$R_d = \frac{R_r}{\gamma_R} \quad (3)$$

где R_r репрезентативное значение сопротивления элемента.

При проверке верности проектных решений значения, принимаемые как базовые переменные, называются расчетными значениями.

Расчетное значение свойств материалов, f_d , (см. 10.3) определяют по формуле (5).

Помимо формулы (5), расчет сопротивления элементов может выполняться напрямую по формуле (3) или (6).

Расчетные значения других переменных, используемых в расчетах, определяют аналогичным образом, либо дополнительно вводятся коэффициенты запаса.

10.2 Нагрузки и их сочетания

10.2.1 Нормативные значения

Нормативное значение воздействия – это значение, имеющее некую заданную вероятность не превышения неблагоприятных величин в течение некоторого периода. Для некоторых расчетных ситуаций воздействие может иметь два нормативных значения (верхнее и нижнее). Чтобы проверить предельные состояния по прочности при проектировании следует учитывать экстремальные значения и экстремальные события. Для многих расчетных ситуаций экстремальное событие близко связано с экстремальным значением воздействия. Общая реакция МНГС преимущественно находится в области упругих деформаций, однако концентрации локальных напряжений могут превышать пределы текучести и иметь нелинейные реакции (например, при взаимодействиях между сваями и грунтом).

Чтобы проверить особые предельные состояния при проектировании контроль случайных предельных состояний должен осуществляться с использованием аномальных ситуаций и соответствующих критериев готовности к эксплуатации/функциональных характеристик. Для расчетных ситуаций аномальная ситуация близко связана с аномальным значением воздействия, при котором реакции МНГС не приводят к потере конструктивной целостности. Для всех уровней воздействия и аномальных событий, влияющих на безопасность персонала, необходимо, чтобы целостность МНГС обеспечивала возможность эвакуации после наступления события. Аномальные значения параметров и аномальные ситуации характеризуются годовой обеспеченностью порядка $1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-4}$ /год.

Если нормативные значения не удается определить на основе статистических данных или соответствующие данные недоступны, их можно оценить на основе доступной информации или других стандартов. Итоговое значение будет представлять собой номинальное значение.

Период повторяемости, T , — средний период времени между последовательными наступлениями события или превышением определенного значения базовой переменной. Событие или превышение происходит в среднем один раз на протяжении периода повторяемости. Период повторяемости в годах выражается формулой (4):

$$T = \frac{1}{p} \quad (4)$$

где p – годовая обеспеченность для события.

Годовая обеспеченность представляет собой вероятность того, что событие определенной величины наступает или значение переменной превышает в течение одного любого года.

Периоды повторяемости 10 лет, 50 лет, 100 лет, 1000 лет и 10 000 лет соответствуют годовым обеспеченностям 1×10^{-1} , 2×10^{-2} , 1×10^{-2} , 1×10^{-3} и 1×10^{-4} .

Такой период повторяемости характеризует порядок величины, а не точное значение, поскольку редко можно найти достоверные базы данных для таких малых обеспеченностей. Репрезентативные значения для воздействий, обусловленных аномальными ледовыми явлениями, должны определяться на основе годовой вероятности обеспеченности или событий с одинаковой годовой вероятностью превышения, порождающих воздействие.

10.2.2 Репрезентативные значения

Для различных расчетных ситуаций (различных групп предельных состояний) воздействиям необходимо назначать различные значения. Эти значения называют репрезентативными.

Основное репрезентативное значение соответствует нормативному значению. В тех случаях, когда влияние меньшего по величине воздействия представляется более опасным для МНГС, наименьшее нормативное значение будет рассматриваться как репрезентативное.

Другие репрезентативные значения выбирают применительно к некоторым условиям, например продолжительности воздействия и геологического явления, и могут быть выражены как конкретная часть нормативного значения.

Постоянная нагрузка имеет в основном уникальное репрезентативное значение. Когда нагрузка вызвана собственным весом МНГС, величина репрезентативного значения постоянной нагрузки, G_r , будет получена по значениям геометрических параметров (как правило получаемых из чертежей) и плотности материала.

В тех случаях, когда погрешности в величинах постоянных нагрузок важны, следует использовать нормативные значения и при необходимости определять как максимальное, так и минимальное нормативное значение.

При рассмотрении циклических нагрузок для анализа усталостных состояний необходимо вместо определения отдельного репрезентативного значения нагрузки установить изменение ее величины со временем.

10.2.3 Расчетные значения

Для проверки предельных состояний следует использовать расчетные значения воздействий. Расчетные значения получают посредством умножения репрезентативных значений на коэффициенты надежности по нагрузке, γ_f .

Коэффициент надежности по нагрузке должен учитывать:

- вероятность неблагоприятных отклонений нагрузок от их репрезентативных значений;
- неточности в определении нагрузок.

Коэффициент надежности по одной нагрузке может различаться в зависимости от рассматриваемых предельных состояний. Кроме того, коэффициенты надежности по нагрузкам различаются в зависимости от типа нагрузок.

10.2.4 Сочетания нагрузок

Сочетание нагрузок - это совокупность расчетных значений комплекса различных нагрузок, рассматриваемых одновременно при проверке предельного состояния.

Взаимоисключающие нагрузки не должны входить в одно сочетание.

Нагрузки должны сочетаться таким образом, чтобы для рассматриваемого предельного состояния они создавали наиболее неблагоприятный эффект.

Чтобы принять во внимание снижение вероятности одновременного воздействия неблагоприятных значений нескольких независимых нагрузок, значения переменных нагрузок могут быть уменьшены на величину коэффициента сочетания нагрузок.

При расчете по основному предельному состоянию используют следующие два типа сочетаний нагрузок:

- основные расчетные сочетания (т.е. сочетания постоянных нагрузок, переменных нагрузок и рабочих нагрузок окружающей среды);
- экстремальные сочетания (т.е. сочетания постоянных нагрузок, переменных нагрузок и экстремальных нагрузок окружающей среды).

Аварийные нагрузки должны быть включены только в сочетание нагрузок особого предельного состояния. Расчетные сочетания аварийных нагрузок обычно должны включать постоянные нагрузки, переменные нагрузки и одну аварийную нагрузку. Если предполагается, что может возникнуть несколько аварийных воздействий в одно время, к сочетанию этих воздействий следует применять уровень годовой вероятности. Если аварийные воздействия вызваны не одним явлением (например, пожары и взрывы газообразных углеводородов), различные аварийные воздействия считаются независимыми. В сочетании аварийных нагрузок необходимо также учитывать влияние аварийных ситуаций, таких как снижение устойчивости в результате пожара.

Аномальные воздействия окружающей среды должны включаться только в сочетание нагрузок аномального (аварийного) предельного состояния. Расчетные сочетания аномальных нагрузок обычно должны включать постоянные нагрузки, переменные нагрузки и аномальное воздействие окружающей среды или рассматриваемое аномальное сейсмическое воздействие.

Для усталостного предельного состояния должно быть принято во внимание совокупное влияние всех циклических нагрузок на протяжении расчетного срока службы МНГС.

10.3 Свойства материалов и грунтов

10.3.1 Нормативные значения

Нормативное значение сопротивления или нормативное значение свойств материалов соответствуют квантилю в статистическом распределении свойств материалов. Если меньшие

значения приводят к наиболее сложным расчетным условиям, нормативное значение должно определяться как значение, ниже которого находятся 5 % всех значений. Если для проектирования важны большие значения, нормативное значение может определяться как значение, ниже которого, находятся 95 % всех значений. **Нормативные значения свойств материалов следует определять в соответствии с указаниями действующих отечественных нормативных документов, а также действующих в Российской Федерации международных стандартов.** Определение свойств грунтов следует выполнять согласно положениям п. 6.14.3 и **ГОСТ Р ИСО 19901-4 (проект).**

В тех случаях, когда свойства материалов изменяются во времени или когда нагрузки окружающей среды вызывают изменение структуры или габаритов материалов, нормативные значения, используемые при проектировании, должны быть выбраны с учетом таких изменений.

Для оценки усталостного состояния необходимо использовать кривую усталости. За нормативное значение принимается значение, ниже которого находится 2,3 % значений (среднее значение минус два стандартных отклонения).

10.3.2 Расчетные значения

Расчетные значения могут быть получены по репрезентативному значению по формуле (5):

$$f_d = \frac{f_k}{\gamma_m} \quad (5)$$

Коэффициент надежности по материалу, γ_m , в этой формуле учитывает:

- вероятность неблагоприятных отклонений в значении прочности материалов, интерпретируемой как случайная переменная нормативного значения;
- возможную неточность оценки несущей способности элементов МНГС (если не включено в коэффициент γ_d);
- неточности в геометрических параметрах, если они не были учтены отдельно или не включены в коэффициент γ_d ;
- неточности во взаимосвязи между свойствами материалов МНГС и свойствами, определенными в процессе испытаний на контрольных образцах, например погрешности, связанные с коэффициентом или функцией перевода в соответствии с п. 9.3.

Величина γ_m зависит от неточностей значений свойств материалов, фактического предельного состояния и сопротивления элемента.

Расчетная величина значения сопротивления, R_d , элемента может быть получена по нормативному значению, R_k , с использованием формулы (6).

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_R} \quad (6)$$

В этом случае величина γ_R учитывает перечисленное выше и дополнительно неточности в соответствующем расчетном выражении сопротивления, т.е. неточности в расчетных моделях (см. А.3.5).

10.4 Геометрические параметры

10.4.1 Репрезентативные значения

Применительно к геометрическим параметрам репрезентативные значения геометрического параметра, a_r , обычно соответствуют номинальным значениям, предусмотренным при проектировании.

10.4.2 Расчетные значения

В тех случаях, когда отклонения в геометрических параметрах имеют незначительное влияние или когда учитываются в других значениях γ_R , репрезентативное значение может быть использовано в качестве расчетного.

Расчетные значения геометрических параметров, a_d , выражают по формуле (7):

$$a_d = a_r \pm \Delta a, \quad (7)$$

где a_r – репрезентативное значение геометрического параметра;

Δa – коэффициент, учитывающий допуски.

10.5 Значения коэффициентов надежности

10.5.1 Общие сведения

Для оценки различных предельных состояний коэффициенты надежности следует задавать с учетом характера воздействия (постоянное, переменное, окружающей среды, аномальное и т. д.) и предельного состояния.

10.5.2 Основное предельное состояние

10.5.2.1 Воздействия

Коэффициенты надежности по нагрузке следует определять для различных типов сооружений, охватываемых стандартами **ГОСТ ИСО 19902 (проект)**, **ГОСТ ИСО 19903 (проект)**, **ISO 19904-1**, **ГОСТ Р 19905-1 (проект)** и **ISO 19906**. Дополнительная информация приведена в разделе А.1.

10.5.2.2 Соппротивления и материалы

Коэффициенты надежности по сопротивлению материала и коэффициенты надежности по материалу должны учитывать изменчивость свойств материалов и неопределенности, перечисленные в п. 10.3.2.

Определения коэффициентов надежности по сопротивлению материала и коэффициентов надежности по материалу представлены в стандартах ISO 19901-4, **ГОСТ ИСО 19902 (проект)**, **ГОСТ ИСО 19903 (проект)**, ISO 19904-1, **ГОСТ Р 19905-1 (проект)** и ISO 19906.

10.5.2.3 Условия работы

Неточности в расчетных моделях могут быть выражены коэффициентами надежности, как правило, с помощью коэффициента условий работы γ_R .

Возможные отклонения принятых расчетных значений от реальных условий работы элементов конструкций, соединений, зданий и сооружений и их оснований, а также изменение свойств материалов вследствие влияния температуры, влажности, длительности воздействия, его многократной повторяемости и других факторов, не учитываемых непосредственно в расчетах и не нашедших отражение при установлении расчетных характеристик, но способных повлиять на несущую способность или деформативность конструкций, учитываются коэффициентом условий работы γ_R .

К таким факторам относятся: случайные эксцентриситеты нагрузки и отклонения от прямолинейности осей сжатых стержней, наличие концентрации напряжений, динамический характер нагрузки, развитие чрезмерных пластических деформаций в отдельных локальных зонах, соотношение постоянных и временных нагрузок и др.

Дополнительные сведения см. в разделе 11.

Коэффициенты условий работы определяются в соответствии с **ГОСТ ИСО 19902 (проект)**, **ГОСТ ИСО 19903 (проект)**, **ГОСТ Р 19905-1 (проект)** и т.д.

10.5.3 Предельное состояние по критерию пригодности к нормальной эксплуатации

Коэффициенты надежности по нагрузке для данного предельного состояния принимают равными 1,0. Различных уровней безопасности достигают использованием различных значений ограничивающего условия. Коэффициенты надежности по сопротивлению материала и коэффициенты надежности по материалу предельных состояний эксплуатационной пригодности принимают равными 1,0.

10.5.4 Предельное состояние по критерию усталостной прочности

Все коэффициенты надежности по нагрузке для предельных состояний усталостной прочности принимаются равными 1,0.

10.5.5 Особое предельное состояние

Коэффициенты надежности по нагрузкам принимают равными 1,0. Это объясняется наличием собственной погрешности в величине нагрузки, которая входит в определение нормативной величины нагрузки. Коэффициенты надежности по сопротивлению материала и коэффициенты надежности по материалу для особого предельного состояния принимают равными 1,0.

10.6 Анализ надежности МНГС

Коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты надежности по сопротивлению материала, указанные в настоящем стандарте, вычислены или подобраны с помощью анализа надежности конструкций. Модели надежности обычно разрабатываются на основе принципов, указанных в стандарте **ГОСТ Р ИСО 2394**, и апробируются с использованием подходящих проверочных данных и полнофункциональных программ контроля нагрузок на морские сооружения.

При проектировании МНГС используются следующие принципы выполнения анализа надежности конструкций (см. п. 6.1).

- анализ надежности конструкций не должен заменять надлежащие инженерные оценки;
- во время анализа надежности конструкций необходимо соблюдать принципы, указанные в стандарте **ГОСТ Р ИСО 2394**, и учитывать неопределенности, связанные с важными параметрами и моделями;
- модели, используемые для анализа надежности конструкций, должны апробироваться на основе подходящих проверочных данных, связанных с МНГС, путем применения для параметров воздействий полнофункциональных программ контроля нагрузок на морские нефтегазовые сооружения;
- целевые показатели надежности должны зависеть от последствий аварийных ситуаций с учетом конкретных уровней воздействий (L1, L2 и L3).

Дополнительная информация приведена в подразделе А.2.

11 Модели и анализ

Аналитические методы и расчеты, описанные в настоящем стандарте, следует использовать совместно со средствами автоматизированного проектирования, испытаниями на основе физических масштабных моделей или полномасштабными модельными испытаниями прототипов. Возможно также использование комбинации этих методов.

Аналитические и физические модели должны обеспечивать соответствующее представление воздействий и реакций МНГС в соответствии с рассматриваемым предельным состоянием.

Дополнительные обобщенные рекомендации в отношении анализа и моделей доступны в подразделе А.3.

Модели элементов МНГС, имеющих важное влияние на общую устойчивость и целостность, должны сохраняться и контролироваться в течение расчетного срока службы МНГС.

При проведении анализа в случае целесообразности должно учитываться влияние условий окружающей среды на характеристики материалов.

Пример – Влияние влажности окружающей среды на деформацию вследствие усадки и ползучести бетона; влияние высокой температуры во время пожара на распределение деформаций и прочность элементов МНГС.

Следует принимать во внимание наличие погрешности результатов, полученных на основе аналитических расчетов и модельных испытаний.

12 Управление качеством

12.1 Общая часть

Данный раздел содержит основные сведения о системе менеджмента качества (QMS) на этапах проектирования, изготовления, транспортировки и монтажа МНГС различной конструкции. Более подробное описание требований представлено в стандартах, посвященных конкретным типам сооружений (**ГОСТ ИСО 19902 (проект)**, **ГОСТ ИСО 19903 (проект)**, **ISO 19904-1**, **ГОСТ Р 19905-1 (проект)** и **ISO 19906**).

Система управления качеством формируется процедурой обеспечения качества (QA), идентифицирующей требования, и системой контроля качества (QC), идентифицирующей средства обеспечения качества.

Во время реализации проекта необходимо осуществлять проверку и анализ контроля качества, чтобы обеспечить соблюдение требований планов и технических условий с целью достижения необходимого качества и эксплуатационных характеристик МНГС на всех этапах изготовления, транспортировки, монтажа, эксплуатации и демонтажа.

Требования, предъявляемые к контролю качества, проверке и документированию, должны соответствовать уровню воздействия на конструкцию (L1, L2 или L3; см. 7.1) и учитывать общепризнанные международные, региональные или национальные стандарты. Среди прочего, необходимо учитывать принципы выбора материалов и предотвращения трещинообразования, используемые во время проектирования.

Все этапы планирования, проектирования, строительства и эксплуатации МНГС необходимо контролировать в той степени, в которой обеспечивается:

- выполнение конструктивных требований;
- максимальное снижение возможности ошибки, неблагоприятных отклонений от проекта и технических требований.

Эффективный план контроля качества должен заранее предотвращать использование дефектных материалов и некачественного выполнения работ независимо от обеспечения качества и документирования.

Рекомендации в отношении систем менеджмента качества для нефтяной и газовой промышленности представлены в **ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001**.

12.2 Распределение ответственности

Необходимо обеспечить документально подтвержденное распределение ответственности по всем видам работ и взаимодействие на протяжении всех фаз проектирования и строительства. Степень индивидуальной ответственности должна быть известна каждому участнику.

12.3 Система менеджмента качества

Все операции проектирования, изготовления и монтажа должны осуществляться в рамках документированной системы менеджмента качества (QMS), например, согласно требованиям **ГОСТ Р ИСО 9001**.

Система менеджмента качества должна как минимум удовлетворять требованиям, перечисленным в таблице 2, с учетом степени воздействия на МНГС. Некоторые из этих требований могут предусматриваться планом контроля качества. Система менеджмента качества должна охватывать элементы МНГС и любые дополнительные компоненты, которые критически важны для изготовления МНГС (например, проектирование и проверка грузовых траверс и процедур подъема грузов).

Т а б л и ц а 2 – Требования к системе менеджмента качества

Требование	Категория последствий*		
	L1	L2	L3
План управления качеством	М	М	М
Руководство по обеспечению качества	М	М	Р
Организационная схема	М	М	Р
Процедуры контроля документации и чертежей	М	М	Р
Процедуры управления изменениями	М	М	Р
Проектные расчеты	М	М	М
Процедуры изготовления, монтажа и испытаний	М	М	М
Грузоподъемные работы	М	М	М
Процедуры отслеживания материалов	М	М	Р
Процедуры контроля/проверки размеров	М	М	М

Требование	Категория последствий*		
	L1	L2	L3
Сертификаты и процедуры поверки оборудования	М	М	Р
Процедуры контроля качества работ субподрядчиков и поставщиков оборудования	М	М	Р
Процедуры подготовки отчетов о нагрузке масс	М	М	М
Порядок осуществления закупок материалов/услуг	М	М	М
Процедуры реализации специальных операций (например, термообработка)	М	М	Р
* М обозначает «минимальное требование» Р обозначает «рекомендуемое требование»			

12.4 План контроля качества

12.4.1 Общие сведения

Контроль качества следует осуществлять в целях обеспечения соответствия проекту и нормативным требованиям до и во время изготовления, погрузки, транспортировки, монтажа, эксплуатации и демонтажа. Контроль качества выполняется с целью обеспечения соблюдения заданных требований, предъявляемых к материалам и изготовлению. Процедура обеспечения качества обычно выполняется во время и после контроля качества, чтобы выполнить подготовку отчетов и документов.

В рамках системы менеджмента качества необходимо разработать план контроля качества, который ссылается на процедуры для всех методов контроля и неразрушающих испытаний, включая предложенные формы отчетов, а также должности и квалификации специалистов, выполняющих контроль и неразрушающие испытания.

План контроля качества должен указывать объем проверок, необходимых для изготовления.

План контроля качества должен учитывать требования пп. 12.4.2 – 12.7.5.

12.4.2 Квалификация персонала

Все виды деятельности, осуществляемые во время проектирования, строительства, транспортировки, монтажа и эксплуатации МНГС, должны выполняться квалифицированным персоналом с навыками и опытом, соответствующих целям этих видов деятельности. Документация, имеющая отношение к квалификации и соответствующему опыту всех сотрудников и персонала, деятельность которого обычно требует наличия специальной подготовки или сертификатов, должна являться частью документации по контролю качества.

На месте проведения работ применяются национальные требования, предъявляемые к квалификации персонала (например, инженерам, операторам, сварщикам, водителям и т. д.).

12.4.3 Инспектирование материалов и оборудования

В процессе инспектирования необходимо выполнять проверку материалов конструкций МНГС и установленного оборудования, на соответствие предъявляемым к ним требованиям. Процедура должна гарантировать возможность отслеживания инспектируемых материалов и оборудования посредством нанесения маркировки и документирования.

12.4.4 Инспектирование при изготовлении

В процессе инспектирования при изготовлении необходимо следить за всеми установленными требованиями на стадии проектирования, включая требования к изготовлению конструктивных элементов, контролю размеров, центровки, обеспечению допусков, ориентации, обработки поверхности, проверки массы в сборке и т.д.

Для композитных материалов, таких как железобетон, проверка должна включать оценку качества материала, поставляемого на площадку, операций дозированной подачи, отбор и испытание образцов, уплотнения и обработки, армирования, натяжения предварительно напряженной арматуры и т.д.

12.4.5 Инспектирование установки

По окончании транспортировки объекта необходимо провести соответствующее инспектирование, подтверждающее, что перед началом операций по монтажу конструкции не повреждена. Проверка должна подтвердить, что все монтажные средства и вспомогательные элементы установлены и проверены согласно заданным требованиям с учетом рекомендаций производителя. После установки конструкцию осматривают повторно для подтверждения соответствия проекту.

Пример – Проверяют клиренс, заглубление свай, балласт, антикоррозионную протекторную защиту.

12.5 Инспектирование в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта

Конструкцию необходимо поддерживать в таком состоянии, которое соответствует ее целевому назначению при надлежащей степени надежности.

Для соблюдения этих требований необходимо разработать и задокументировать систему управления целостностью конструкции. Как минимум необходимо сформулировать стратегию инспектирования. Техническое обслуживание необходимо планировать с учетом важности и цели использования, информации о долговечности элементов и резервировании на МНГС, условий окружающей среды и защиты от внешних воздействий.

Инспектирование необходимо проводить в регулярные интервалы времени для заблаговременного выявления возможных повреждений или износа в целях недопущения наступления предельного состояния.

Конструктивные элементы, имеющие существенное значение для устойчивости и прочности конструкции, должны быть, по мере возможности, доступны для инспектирования.

12.6 Регистрация данных и документация

12.6.1 Общие сведения

При изготовлении, погрузке, транспортировке и монтаже данные, относящиеся к инспектированию и техническому обслуживанию МНГС, необходимо регистрировать в процессе выполнения проекта и комплектовать в форме, приемлемой для хранения в виде постоянных записей.

Степень детализации отчетов об инспектировании и прочей документации, указанной в таблице 3, должна соответствовать конкретному МНГС и уровню воздействия сооружения. Если иное не указано в согласованном проектном руководстве по обеспечению качества, вся документация, перечисленная в таблице 3, должна храниться на учете в течение расчетного срока службы МНГС и при необходимости предоставляться новым эксплуатирующим организациям.

Т а б л и ц а 3 – Требования, предъявляемые к документации

Требование	Категория последствий		
	L1	L2	L3
Журнал контроля и движения материалов	М	М	Р
Проектная документация	М	М	М
Рабочая документация	М	М	Р
Конструктивные расчеты	М	М	Р
Журналы контроля/проверки размеров	М	М	Р
Сертификаты на материалы и оборудование	М	М	Р
Акты обследования	М	М	Р
Акты технической экспертизы работоспособности оборудования	М	М	Р
Прочие отчеты	М	М	Р

Отчеты о нагрузке масс и положения центра тяжести	М	М	М
Отчет обследования фундамента	М	М	М
Исполнительская документация (чертежи)	М	М	Р
<p>М обозначает «минимальное требование» Р обозначает «рекомендуемое требование»</p>			

12.6.2 Конструктивные расчеты

На всех этапах строительства необходимо контролировать конструктивную целостность элементов и пригодность оборудования.

Конструктивные расчеты должны учитывать:

- конструкцию, приспособления, временные сооружения, краны и такелажное оборудование;
- все воздействия, оборудование и такелаж;
- соответствующие чертежи и технические условия.

Расчетная документация должна содержать информацию об источнике методов расчета.

12.6.3 Отчеты о нагрузке масс и положении центра тяжести

Основой отчетов о нагрузке масс и положении центра тяжести должны служить значения расчетной массы, а также рабочие, монтажные или исполнительные чертежи, используемые по мере выполнения работ.

Примечание – Отчеты о нагрузке масс следует выполнять в соответствии с требованиями **ГОСТ Р 58036**.

12.6.4 Документация, связанная с контролем изготовления

Документация, связанная с изготовлением, должна предоставляться согласно таблице 3, исходя из конкретной ситуации.

12.6.5 Чертежи и спецификации

Чертежи и спецификации, подготовленные в ходе реализации проекта, должны охватывать следующее:

- концептуальные чертежи;
- предпроектные чертежи технического предложения и спецификации;
- проектные чертежи и спецификации;
- рабочие чертежи и спецификации: подрядчик должен подготовить и предоставить технологические процедуры и сборочные чертежи, описывающие и демонстрирующие предложенные методы и порядок сборки МНГС; технологические процедуры и сборочные чертежи должны учитывать компоненты и компоновку такелажного оборудования, грузоподъемность и местоположение кранов, временные и вспомогательные средства;
 - сборные чертежи, которые должны содержать все производственные детали (в том числе информацию о типах материалов, срезам, кожухам, деталях узлов, отверстиях и болтах) и номера изделий согласно чертежам, прилагаемым к договору;
 - монтажные чертежи и спецификации;
 - исполнительные чертежи и спецификации, которые необходимо подготовить и предоставить в виде исполнительных версий рабочих чертежей, которые точно описывают спроектированное сооружение.

13 Оценка текущего технического состояния действующих морских нефтегазопромысловых сооружений

13.1 Общая часть

Оценку следует проводить в соответствии с требованиями настоящего стандарта в тех случаях, когда действующее МНГС:

- характеризуется ухудшением состояния или серьезно повреждено;
- эксплуатируется таким образом, что нарушаются исходные расчетные допущения;

- требует наличия дооборудования верхних строений, отсутствующих в исходном МНГС;
- имеет отклонения от исходных параметров проектирования;
- испытало условия окружающей среды, которые значительно отличаются от локальных или региональных расчетных параметров экстремального шторма, особенно в районах циклонических штормов;

- спроектировано по исходным расчетным критериям, которые больше недействительны.

Оценка должна показать целевую пригодность в отношении тех аспектов МНГС, которые были определены как не соответствующие исходным расчетным критериям.

Это может повлечь необходимость внесения изменений в проект (путем получения разрешений в соответствующих инстанциях) или выполнение модификаций МНГС или внесения изменений в параметры эксплуатации, чтобы обеспечить соответствие целям настоящего стандарта.

В тех случаях, когда опыт эксплуатации показывает, что отдельные аспекты проекта не являются бесспорными, целевую пригодность необходимо определять по специальной методике, при этом должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения соответствия проекта МНГС необходимым техническим требованиям.

В случае изменения расчетных критериев окружающей среды необходимо продемонстрировать, что конструкция безопасна для всех предельных состояний. Для этого может потребоваться калибровка коэффициентов надежности по нагрузке, связанных с местом расположения МНГС, а также подробное рассмотрение совместного распределения воздействий окружающей среды или изменений эксплуатационных процедур, способных смягчить последствия воздействий окружающей среды.

Если повторная оценка выполняется по причине увеличения значений экстремальных параметров окружающей среды, для уровней воздействий L2 и L3 может оказаться приемлемым меньшее значение коэффициента надежности нагрузки от воздействий окружающей среды. При этом необходимо подтвердить живучесть МНГС для основного и особого предельных состояний (например, отсутствие аварийных ситуаций, способных привести к катастрофическому повреждению МНГС).

13.2 Оценка текущего технического состояния конструкций действующих морских нефтегазопромысловых сооружений

13.2.1 Общая часть

При оценке текущего технического состояния МНГС условия и величины нагрузок (см. 9.2), принятые при проектировании, должны быть учтены по фактическим показателям.

Физические параметры, уточненные в результате строительства (например, масса, заглубление свай и свойства материалов), должны быть изучены и приняты во внимание при оценке условий.

Оценку технического состояния МНГС допускается выполнять в соответствии с требованиями нормативного документа РМРС «Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ» [1].

13.2.2 Эксплуатационные и технические требования

Нагрузки воздействующие на или от оборудования верхнего строения, включая дополнительные элементы верхнего строения, скважины, вспомогательные элементы, отсутствовавшие в исходном проекте, должны быть повторно оценены для определения каких-либо серьезных изменений в массах и координатах их центров тяжести. Любые эксплуатационные изменения, влияющие на МНГС, также должны быть оценены.

13.2.3 Условия окружающей среды

Исходные расчетные критерии окружающих условий (гидрометеорологические данные, ледовые условия, геологические процессы, особенности морского дна) должны быть рассмотрены на основании имеющихся данных. Объем анализа в основном зависит от прошедшего времени и дополнительных данных, доступных после изначального проектирования. При необходимости критерии повышают или снижают и используют для повторной оценки.

Данные могут быть получены посредством:

- измерений в месте установки МНГС;
- измерений на соседних участках;
- ретроспективных прогнозов.

13.2.4 Регистрация данных обследования, технического обслуживания и ремонта

Документация по испытаниям, обследованию, техническому обслуживанию и ремонту, которая ведется на протяжении расчетного срока службы МНГС, должна быть изучена в целях оценки возможных дефектов или тенденций к ухудшению состояния, которые требуют проведения ремонта или обоснования в процессе оценки. Когда данных обследования недостаточно или они неполные, проводят дополнительную инспекцию, которая позволит определить состояние МНГС.

13.3 Оценка нагрузок

Необходимо использовать существующие признанные методы расчета нагрузок. Где возможно, могут быть использованы имеющиеся данные измерения нагрузок и реакции МНГС.

Когда на МНГС установлены контрольно-измерительные приборы, а замеренные нагрузки и реакции МНГС откалиброваны по замерам условий окружающей среды, эти данные могут быть использованы при повторной оценке.

13.4 Оценка сопротивлений

Необходимо использовать существующие признанные методы расчета сопротивлений. При этом необходимо принимать во внимание влияние имеющихся повреждений, ухудшения свойств материалов или выполненных модификаций конструкции на ее прочность и сопротивление.

Если оценивают МНГС, изначально спроектированное в соответствии с требованиями других стандартов, его необходимо проверить, используя процедуры, описанные в настоящем стандарте.

13.5 Последствия отказа элементов и систем

При оценке состояния действующих МНГС считают допустимыми отдельные ограниченные отказы конструктивных элементов при условии, что запас прочности всего МНГС остается приемлемым.

Может возникнуть ситуация, когда невозможно показать, что отдельные элементы действующих МНГС отвечают требованиям настоящего стандарта. В таких случаях разрушение отдельных элементов принимается при условии, что остальные части конструктивной системы имеют достаточный запас прочности для перераспределения нагрузки. Также должно быть учтено влияние перераспределения таких нагрузок на усталость.

Если анализ не подтверждает готовность МНГС к приемке, может потребоваться выполнение ремонтных или упрочняющих работ. В качестве альтернативы, когда усиление МНГС не представляется целесообразным, может быть принято решение о понижении надежности всей системы при условии, что последствия отказов считаются приемлемыми (например, удаление персонала с МНГС для предупреждения несчастных случаев).

13.6 Усталость материалов МНГС

Соответствие усталостной долговечности требованиям оставшегося расчетного срока службы МНГС необходимо оценивать в процессе анализа или инспектирования и учитывать при планировании любых будущих инспекций или ремонта.

При анализе усталости материалов конструкции необходимо принимать во внимание предшествующее накопление повреждений.

13.7 Снижение негативных последствий

Снижение негативных последствий позволяет продлить расчетный срок службы МНГС или повысить вероятность сохранения его работоспособности при наступлении предельного состояния. Для этого снижаются нагрузки на МНГС (например, демонтаж неиспользуемых стояков, направлений законсервированных скважин и вспомогательных элементов, среди которых швартовые амортизаторы и пр.), увеличивается высота палубы над уровнем моря (с целью снижения вероятности затопления палубы) или повышается прочность МНГС. Кроме того, возможна реализация программ, позволяющих минимизировать последствия повреждений или аварий (например, консервация неиспользуемых скважин или демонтаж простаивающего технологического оборудования). Для минимизации последствий повреждений или аварий может также потребоваться изменение местоположения критически важного оборудования и систем.

Приложение А (справочное)

Дополнительная информация и рекомендации

А.1 Калибровка коэффициентов надежности

Определение коэффициентов надежности обычно выполняется на основе ряда расчетных ситуаций. Достижимая надежность может меняться в зависимости от конкретной расчетной ситуации, поэтому отдельные коэффициенты оптимизируются таким образом, чтобы минимизировать отклонения от целевой надежности для целого ряда ситуаций. Калибровка может выполняться для отдельных географических областей и МНГС, или для ожидаемого диапазона географических областей и МНГС.

Для каждого предельного состояния и каждого уровня воздействия (L1, L2 и L3) обычно необходима индивидуальная калибровка.

Калибровка коэффициентов надежности должна учитывать важность конкретных элементов всего МНГС, взвешенные комбинации последствий воздействий и модели сопротивлений.

А.2 Надежность

А.2.1 Общие положения

Настоящий стандарт использует термин «надежность» преимущественно в контексте «надежности конструкции», которая определяет общую безопасность персонала, опасность для окружающей среды и экономический риск.

Оценки надежности, основанные на фактическом опыте, называются «вероятностными», то есть подразумевается, что результаты можно интерпретировать как истинную частотность отказов. В подобных случаях неопределенности (включая нехватку знаний) минимальны и не оказывают существенного влияния на расчетный или предполагаемый уровень надежности. Если неопределенности и допущения, связанные с моделированием, оказывают значительное влияние на результаты, анализ надежности считается «теоретическим», то есть подразумевается, что частотность отказов не должна интерпретироваться в качестве истинной. Предпочтительно использовать вероятностные методы, однако это не всегда возможно.

«Теоретический» анализ надежности конструкций часто используется для формулирования критериев основного предельного состояния и предельного состояния по критерию усталостной прочности, при этом «вероятностные» оценки рисков имеют более важное значение в отношении критериев особого предельного состояния.

Уровни надежности тесно связаны с причинами, расчетными ситуациями, используемыми методами анализа и рассматриваемыми неопределенностями. При выборе целевых уровней необходимо принимать во внимание различные практические методики инженерного обеспечения, связанные с МНГС, фундаментом, сейсмической и ледовой обстановкой.

Насколько это возможно выбранные целевые показатели надежности должны согласовываться с установившейся практикой, чтобы поддерживать допустимые величины риска. При определении целевых показателей необходимо учитывать безопасность людей, а также экологические и экономические последствия. Для соответствующих случаев необходимо также учитывать изменения параметров, влияющих на надежность в течение расчетного срока службы или периода анализа.

Принципы, указанные в этом разделе, можно использовать для следующих целей:

- определение коэффициентов надежности;
- демонстрация обеспечения достаточного уровня безопасности в рамках конкретного проектного решения;
- демонстрация обеспечения достаточного уровня безопасности в рамках рабочих операций, среди которых транспортировка, эвакуация и спасение, а также мониторинг ледовой обстановки.

В настоящем разделе представлено общее описание вероятностного подхода к оценке надежности МНГС. Детальное описание оценки надежности МНГС представлено в ГОСТ ИСО 19902 «Нефтяная и газовая промышленность. Стационарные стальные морские сооружения».

А.2.2 Надежность и вероятность аварийной ситуации

Для описания безопасности можно использовать следующие понятия:

- вероятность аварийной ситуации на протяжении определенного базисного периода;
- надежность, которая представляет собой вероятность отсутствия аварийной ситуации в течение базисного периода.

Вероятность аварийной ситуации и надежность обычно выражаются на ежегодной основе. Предполагается, что базисный период равен одному году. Обе вышеуказанные величины взаимозаменяемы и могут использоваться совместно с эквивалентными результатами.

Взаимосвязь между надежностью, R , и вероятностью аварийной ситуации, p_f , выражается формулой (А.1):

$$R = 1 - p_f \quad (\text{А.1})$$

А.2.3 Надежность систем и элементов

Надежность может оцениваться для отдельных элементов МНГС или его систем, а также для МНГС или его систем в целом. Надежность системы следует оценивать в условиях, когда надежность отдельного элемента МНГС или его систем определяется несколькими аварийными состояниями, или когда анализируемое МНГС или система содержит несколько элементов. Особое внимание необходимо уделить вероятности повреждения системы после начального повреждения элемента.

Критерии особого предельного состояния часто связаны с повреждением системы, в то время как критерии основного предельного состояния и предельного состояния по критерию усталости обычно относятся к неисправностям элементов. Помимо учета требований, предъявляемых к усталости, необходимо сопоставить составляющие критерии с вероятностью повреждения системы в результате усталостного разрушения.

Целевые показатели надежности, связанные с повреждением МНГС (например, для уровней воздействия L1 и L2), определены для наиболее актуальных опасностей, включая штормовые, сейсмические и ледовые опасности. Такие целевые показатели определены с целью обеспечения приемлемости уровней социальных и экологических рисков.

A.2.4 Единственные и множественные причины

Оценку надежности можно выполнять для единственных или множественных причин. К числу единственных причин могут относиться конкретные физические процессы окружающей среды (например, волнение и лед) или другие опасности (например, пожары, взрывы и навал судов). Целевые показатели надежности должны учитывать вклады различных причин в безопасность МНГС или системы.

A.2.5 Вероятность аварийной ситуации и безопасность персонала

Уровни рисков для МНГС часто имеют количественное выражение и во время анализа безопасности (варианты безопасного развития событий) представляются в виде годового индивидуального риска (IRPA), определяемого как вероятность смерти отдельного человека на протяжении года. Критерии приемлемости риска формулируются на основе IRPA, при этом меры снижения рисков оцениваются с помощью их вклада в уменьшение IRPA.


Вклад IRPA прямо пропорционален годовой вероятности разрушения МНГС вследствие воздействия определенной опасности, если сооружение обитаемо во время такого события (уровень воздействия L1). Повреждение МНГС представляет собой составную часть индивидуального риска. Величина этой части может значительно меняться в зависимости от типа МНГС и места расположения. Для обитаемых МНГС необходимо минимизировать IRPA и, как следствие, годовую вероятность разрушения МНГС.

A.2.6 Кривые опасностей

Целевые показатели надежности, связанные с повреждением конструкции (например, уровни воздействия L1 и L2), определены для наиболее актуальных опасностей, среди которых экстремальные штормы (см. ГОСТ ИСО 19902 (проект)), землетрясения (см. *ГОСТ Р 57123*) и ледовая обстановка (см. ISO 19906). Различия этих целевых показателей для заданного уровня воздействия преимущественно отражены в различиях наклона соответствующих кривых опасности.


Кривая опасности описывает отклонение величины опасности в зависимости от периода повторяемости или годовой вероятности превышения. Данная кривая представляет собой меру относительной сложности уменьшения определенной опасности. На рисунке A.1 показаны примеры кривых опасностей для волнового воздействия (для стальных МНГС, испытывающих преимущественно гидродинамическое сопротивление), морского льда и землетрясений.

Наклон кривых опасности можно определить как частное от деления 10 000-летней интенсивности опасности на 100-летнюю интенсивность опасности. В примерах, показанных на рисунке A.1, наклон кривой опасности относительно умерен для воздействий морского льда (1,4 – 1,5), но увеличивается до 1,5 – 1,9 при волновых воздействиях на конструкции, испытывающие преимущественно гидродинамическое сопротивление и значительно увеличивается до 2,5 – 5 для сейсмических опасностей. Кривые опасности для воздействий айсбергов соответствуют кривым сейсмической опасности.



Условные обозначения:

Y
X



нормированные воздействия (ERP/E100)^a
период повторяемости (годы)
сейсмические воздействия
волновые воздействия
воздействия морского льда

^a ERP/E100 представляет собой отношение величины воздействий с различными периодами повторяемости к величине 100-летнего воздействия.

Рисунок А.1 — Пример кривых опасности

Разница в наклоне означает, что добавочные затраты на улучшение безопасности зависят от типа опасности и географического местоположения. В области высокой сейсмичности эти затраты могут намного превосходить расходы на увеличение безопасности при экстремальном шторме или воздействиях морского льда.

Наклон кривой опасности для воздействий морского льда похож на нижнюю часть кривой опасности волн, связанных с зимними штормами. Вследствие этого коэффициенты воздействия, примененные к 100-летним значениям для расчета предельных состояний по прочности (см. ISO 19906, таблица 7-4), безусловно очень похожи на значения для зимних штормов (Северное море), указанные в таблице А.9.9-1 стандарта **ГОСТ ИСО 19902 (проект)**. Периоды повторяемости для особых предельных состояний также эквивалентны, а целевые показатели надежности похожи.

Для других опасностей или географических областей согласующиеся коэффициенты надежности по нагрузке можно определить на основе тех же принципов с учетом рекомендаций, сформулированных в А.2.7.

А.2.7 Вероятностный анализ

А.2.7.1 Общая часть

ГОСТ Р ИСО 2394 содержит многочисленные сведения о вероятностных методах расчета. Некоторые общие рекомендации для МНГС доступны в подразделах А.2.7.2 – А.2.7.4.

А.2.7.2 Описание моделей

Воздействия и сопротивление могут представляться непосредственно с помощью распределений вероятностей или математических моделей их взаимосвязей с параметрами МНГС и окружающей среды, которые описываются распределениями вероятностей.

Неопределенность моделей, используемых для представления воздействий и сопротивлений, должна характеризоваться в рамках методологии.

А.2.7.3 Описание параметров

В описании распределений вероятностей базовых переменных моделей для событий, воздействий и

сопротивлений необходимо учесть следующее:

- выбранное распределение должно отражать характер процесса;
- для описания характеристик воздействий необходимо использовать доступные результаты локальных исследований. Если прямые измерения недостаточны, необходима обоснованная и оправданная физико-математическая аргументация применения данных из других географических районов во время объединения доступных наборов данных и определения корреляций с другими локальными параметрами;
- простейшие формы распределений зачастую оказываются наилучшими, особенно когда количество данных ограничено;
- необходимо корректировать смещение выборки;
- особое внимание необходимо уделять краевым частям распределений параметров, отвечающих за более сильные воздействия. Экстраполяция к экстремальным или аномальным значениям из ограниченных наборов данных может повлечь значительные ошибки и потенциально привести к небезопасным или чрезмерно консервативным расчетам;
- при рассмотрении распределений годовых значений необходимо использовать распределения экстремального типа;
- распределения должны учитывать неопределенности данных;
- в соответствующих случаях необходимо учитывать сезонные изменения;
- статистическое описание параметров должно учитывать продолжительность событий и последствия;
- в соответствующих случаях необходимо учитывать корреляции между параметрами, а также автокорреляции и взаимные корреляции для временных последовательностей;
- значения параметров среднего, экстремального и аномального уровней, связанные с воздействиями, необходимо проверить на реалистичность и наличие физического смысла при использовании в комбинации;
- необходимо надлежащим образом обосновать использование гауссовых или равномерных распределений, применяемых для упрощения анализа.

A.2.7.4 Комбинации и последствия воздействий

Каждое воздействие необходимо комбинировать с точки зрения теории вероятности, используя сопутствующие действия и распределения суммарных вероятностей. Нет необходимости одновременно рассматривать взаимоисключающие воздействия.

Для усталостного разрушения необходимо учитывать суммарный эффект всех комбинаций повторных воздействий в течение расчетного срока службы МНГС.

A.3 Рекомендации по применению анализа и моделей

A.3.1 Общие положения

Данный подраздел содержит общие рекомендации по применению компьютерного анализа и модельных испытаний во время оценки эксплуатационных характеристик МНГС.

A.3.2 Анализ прочности МНГС

Для проектирования или оценки МНГС обычно используются следующие процедуры анализа:

- анализ общей динамики, который демонстрирует общее влияние воздействий (силы, моменты, ускорения, смещения, нагрузки на фундаменты или системы позиционирования) на МНГС в целом;
- анализ МНГС, который демонстрирует влияние воздействий (силы и моменты) на отдельные элементы МНГС;
- анализ элементов МНГС (поперечные сечения, соединения и т. д.), который более детально демонстрирует их сопротивления и общую динамику (прочность и стабильность);
- анализ локальных особенностей и деталей (например, на разрывах поперечных сечений и соединениях).

Достаточно точное представление локальных особенностей и деталей имеет особую важность для предельных состояний усталости, когда возможно возникновение концентраций локальных напряжений.

Методы линейной упругости, используемые для общего анализа МНГС для предельного состояния по критерию пригодности к нормальной эксплуатации, основного предельного состояния и предельного состояния по критерию усталостной прочности, обычно остаются практически пригодными даже когда концентрации локальных напряжений могут превышать пределы текучести. Если динамика системы МНГС преимущественно нелинейна (например, райзер, системы швартовки, взаимодействие между сваей и грунтом), анализ необходимо выполнять с помощью подходящих нелинейных методов.

В подходящих случаях (при пластических деформациях и т. д.) для анализа особого предельного состояния можно применять проверенные методы, использующие нестандартные представления воздействий или сопротивлений, когда результаты в достаточной мере нечувствительны к незначительным изменениям определения рассматриваемого события.

A.3.3 Испытание методом физического моделирования

Испытания на основе физических моделей могут использоваться для следующих целей:

- исследование воздействий или влияний воздействий (отклика конструкции), вызываемых физической средой (ветрами, волнами, течениями, льдом), воздействующей на МНГС или его элементы, чтобы учесть предельные состояния;
- определение гидродинамики сложных геометрических элементов;
- исследование особенностей эксплуатации с учетом физической среды;
- определение сопротивлений МНГС или их элементов;
- исследование сложных аспектов динамики материалов или текучих сред;
- исследование обстоятельств за пределами опыта применения реальных или модельных объектов;

- проверка на отсутствие неожиданной динамики;
- определение степени пригодности или репрезентативности аналитических или численных моделей;
- дополнение или проверка аналитических или численных методов.

А.3.4 Планирование модельных испытаний

Во время планирования, проведения и интерпретации модельных испытаний необходимо учитывать следующие требования.

- масштабирование должно соответствовать подходящей теории подобия;
- коэффициенты масштабирования должны находиться в диапазоне, обеспечивающем хорошее масштабирование ключевых свойств;
- необходимо минимизировать ошибки масштабирования;
- необходимо проверить процедуры испытаний;
- необходимо надлежащим образом откалибровать все измерительные приборы;
- моделируемые параметры должны соответствовать намеченной цели;
- все подходящие проверочные данные и сопутствующие результаты наблюдений необходимо надлежащим образом задокументировать;
- необходимо продемонстрировать воспроизводимость или провести достаточные испытания, чтобы определить потенциальную изменчивость результатов;
- интерпретация должна надлежащим образом учитывать неопределенности моделируемых взаимосвязей и изменчивость характеристик.

Во время проведения модельных испытаний необходимо соблюдать следующие предосторожности.

- основой выводов должны служить надлежащим образом масштабированные параметры и апробированные процедуры испытаний;
- необходимо надлежащим образом учесть масштабные эффекты;
- результаты модельных испытаний должны дополняться опытными данными или использованием численных или аналитических методов;
- необходимо минимизировать влияние оборудования на результаты измерений;
- необходимо выявить и минимизировать ложное модельное поведение.

А.3.5 Неопределенности расчетной модели

Расчетная модель характеризует физическую или эмпирическую взаимосвязь между соответствующими переменными, которые в общем случае представляют собой случайные величины. Необходимо обеспечить максимальную полноту и точность моделей, чтобы минимизировать итоговые ошибки в случае применения измеренных значений переменных. Сложность модели должна согласовываться с доступными исходными данными и точностью предполагаемого результата. Влияние неопределенностей может также учитываться непосредственно в модели (например, модель выбирается «с запасом»).

А.3.6 Испытание прототипов

МНГС или часть МНГС может также проектироваться на основе результатов испытаний опытных образцов, имеющих отношение к определенной рассматриваемой расчетной ситуации, например, испытания на крен при определении остойчивости. Расчеты, основанные на результатах испытаний прототипов, могут учитывать неустраняемые неопределенности испытаний, используя подходящие коэффициенты надежности.

Кроме того, МНГС или часть МНГС может проектироваться на основе результатов существующего сооружения, имеющего отношение к рассматриваемой расчетной ситуации.

Библиография

- [1] Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ. РМРС - СПб, 2018, НД 2-020201-015
- [2] Правила классификации, постройки и оборудования морских плавучих нефтедобывающих комплексов. РМРС – СПб, 2019, НД 2-020201-015
- [3] Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ. РМРС - СПб, 2017, НД 2-090601-005
- [4] Правила разработки и проведения морских операций. РМРС - СПб, 2017, НД 2-090601-006
- [5] ИКАО Приложение 14 к конвенции о международной гражданской авиации. Аэродромы. том II Вертодромы (Международная организация гражданской авиации)

УДК 622.242.4:006.354

ОКС 75.180.10

Ключевые слова: нефтяная и газовая промышленность, сооружения нефтегазопромысловые морские, общие требования, принципы проектирования

Руководитель разработки, начальник
отдела перспективных морских проектов
и управления базами данных



В.С. Мажитов

Исполнитель, главный специалист
отдела перспективных морских проектов
и управления базами данных



Т.С. Савченко